

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Обект: Студентско общежитие – Блок 35 - гр. София



Изготвил: Екип на „Софена“ ЕООД

Ръководител на проекта: Инж. Здравко Георгиев



Съгласувал: проф.д-р.инж. Красимир Петров



София, 10.2014

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	ОСНОВАНИЕ.....	3
II.	АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО	4
1.	Основни климатични данни за района	4
2.	Общи данни за сградата	4
3.	Общи строителни характеристики	7
4.	Анализ на ограждащите елементи.....	9
5.	Енергоснабдяване и консуматори	20
III.	ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РЕФЕРЕНТЕН РАЗХОД	40
1.	Енергопотребление.....	40
2.	РЕФЕРЕНТЕН РАЗХОД.....	40
IV.	МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА	41
1.	Общи данни за сградата и еталони	42
2.	Нормализиране на модела и симулиране на пакет от енергоспестяващи мерки	47
V.	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ.....	48
1.	Оценка на единични енергоспестяващи мерки.....	48
2.	Групиране и оценка на пакета енергоспестяващи мерки	53
VI.	ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ECM	55
VII.	ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОЛЗИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ	56
VIII.	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛАСА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА	57
1.	Определяне класа на енергопотребление без прилагане на ECM	60
2.	Определяне класа на енергопотребление след прилагане на ECM	61
IX.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62

Основание

На основание договор за енергийна ефективност за сградата на Студентско общежитие – Блок 35 - гр. София, е извършено детайлно обследване за енергийна ефективност.

Разработен е доклад съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност, Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради обнародвана - ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 22.11.2013 г. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и Наредба № РД-16-1058/10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите. Този доклад служи за базов документ, определящ необходимите енергоспестяващи мерки за достигане на интегрираната енергийна характеристика на сградата в съответствие с нормите за енергийна ефективност.


Изгoten е енергиен анализ с цел установяване нивото на енергийно потребление спрямо нормативните изисквания. Идентифицирани са потенциалните възможности за икономия на енергия и са определени мерки за повишаване на енергийната ефективност, което да послужи за бъдещото сертифициране на сградата по Закона за енергийна ефективност. В доклада е направена експертна оценка на:

- ✓ топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи;
- ✓ системите за топлоснабдяване и отопление в сградата при установлените експлоатационни режими;
- ✓ съществуващото енергопотребление на обекта и поддържаните параметри на микроклимата;
- ✓ наличие на потенциал за енергоспестяване;
- ✓ оценка на съответствието с техническите критерии, както и оценка на възможните енергоспестяващи решения за достигане на нормативните изисквания за годишен разход на енергия;
- ✓ финансовите показатели на разработените енергоспестяващи мерки;
- ✓ екологичния ефект от въвеждане на енергоспестяващите мероприятия.

Съгласно климатичното райониране на Република България, регламентирано в Наредба № РД-16-1058/10.12.2009г. за енергийните характеристики на обектите, гр. София принадлежи към Климатична зона 7. Характеризира със следните климатични особености:

- ✓ Продължителност на отоплителния сезон - 190 дни, начало: 15 октомври, край: 23 април;
 - ✓ Отоплителни денградуси - 2900 при нормативна температура в сградата 19°C ;
 - ✓ Изчислителна външна температура: -16°C .

Географско разположение на Студентско общежитие - Блок 35



Сградата на Студентско общежитие Блок 35 на УАСГ, гр. София е съществуваща, построена през 1976 година. Състои се от два корпуса, като конструкцията на всеки от тях е слобяема стоманобетонна. Главният вход на сградата е допълнителностроен и представлява едноетажана сграда, която се „врязва“ в единия от корпусите.

Стените на сградата на общежитието са изградени от стоманобетонни панели, които от вътрешната страна са с гипсова шпакловка, а от външната са с мазилка. Корпусите са с различна етажност (от 6 до 8) и са отделени един от друг с дилатационна фуга. Подът на сградата е под с неотопляем сутерен на жилищните части и под граничещ със земя на едноетажната част от


сградата (фоайе). Покривът е плосък тип с вентилируем въздушен слой над 30 см, изграден от две стоманобетонови площи с въздушно пространство между тях. Дограмата е дървена слепена или дървена единична. На фоайето има алуминиева дограма с единично остькление. Отоплението на сградата се осъществява, чрез централно топлоснабдяване посредством 2 абонатни станции монтирани в сутерена на сградата. По смисъла на чл.8 от Наредба РД-16-1058/10.12.2009г. обектът се класифицира като сграда в областта на хотелиерството и услугите. Евакуационните изходи са позиционирани от южната и западната страна. Съществува външен достъп до нивото на сутерена, посредством вход-изход разположен на западната фасада на администрацията.

Сутерена се състои от две помещения за абонатна станция, помещение за водомерен възел и помещение за главното електрическо табло. Партер състоящ се от портиерна, седем канцеларии, кухненски офис, сушилня, пералня, два склада и двадесет и две жилищни помещения. От втори до шести етаж по един кухненски офис, пералня, сушилня, читалня и по двадесет и девет жилищни помещения на всеки етаж. Седми етаж състоящ се от кухненски офис, пералня, читалня, сушилня и двадесет и едно жилищни помещения. Осми етаж състоящ се от сушилня, асансьорно помещение и седем броя жилищни помещения.

Топлоснабдяването на сградата на „Студентско общежитие - Блок 35“ е решено с отопителна инсталация със топлоносител вода. Подгряването на топлоносителя е централизирано и се осигурява от две индиректни абонатни станции, разположени в подходящо за целта помещение в сутерена на сградата.

Застроената плащ на сградата е 1151 м², а Разгъната Застроена Площ е 8191 м² (РЗП по ЗУТ). В площините не се включва площта на ниското тяло, което е отделено от сградата и се използва за кафене. Сградата е с непрекъснат режим на обитаване. Продължителността на отопителния сезон е 190 дни (от 15 октомври до 23 април). Общийят брой на стаите е 202, а броят на студентите и обслужващия персонал, които използват сградата е 520 человека.

Ситуацията на сградата в план е показана на Фигура 1.



Фигура 1 – Ситуация на сградата в план

На Снимки от 1 до 5 са показани фасадите на сградата.



Снимка 1 – Фасада юг



Снимка 2 – Фасада изток



Снимка 3 – Фасада север



Снимка 4 – Фасада запад



Снимка 5 – Фасада запад

Общи данни за сградата са представени в Таблица 1.

Таблица 1

Общи данни за сградата			
Тип сграда и наименование	Студентско общежитие на УАСГ – бл. 35		
Адрес	гр. София, жк Студентски град бл.35		
Собственост	Публична държавна собственост		
Лице за контакт	Инж. Бойко Кияков тел. 02 / 866 50 43		
Брой обитатели	520 души		
График обитаване	Дни/часове	График отопление	Дни/часове
Работни дни	7/24 часа	Работни дни	7/24
Събота	7/24 часа	събота	7/24 часа
Неделя	7/24 часа	неделя	7/24 часа

Оценката на строителните характеристики на сградата е направена чрез огледи, подробно заснемане, значителен обем геометрични измервания, както и обработка на данни от извършените измервания. Обобщените данни са представени в Таблица 2.

Таблица 2 – Обобщени геометрични характеристики на обекта

m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²
1151	8191	8031	19757	1143	1098	4022	1412

Строителните и топлотехнически характеристики на идентифицираните типове под и покрив са систематизирани в Таблица 3 и Таблица 4.



Таблица 3 – Строителни и топлотехнически характеристики на типовете под

Параметри	Тип		Общо:
	1	2	
Под върху земя	Под на неотпляем сутерен с естествена вентилация		
A, m ²	45	1098	1143
U, W/m ² K	1,12	0.86	
$U_{екв.} = 0,87 \text{W/m}^2\text{K}$			

Таблица 4 – Строителни и топлотехнически характеристики на типовете покрив

Параметри	Тип		Общо
	1		
Покрив вентилируем външен слой			
A, m ²	1098		1098
U, W/m ² K	0.62		
$U_{екв.} = 0,62 \text{W/m}^2\text{K}$			

Строителните и топлотехнически характеристики на идентифицираните типове външни стени са представени в Таблица 5.

Таблица 5 – Строителни и топлотехнически характеристики на типовете външни стени

1	Тип 1	A, m ²	3873,93
		U, W/m ² K	1,51
2	Тип 2	A, m ²	148,02
		U, W/m ² K	1,80

$$A = 4022 \text{m}^2$$

$$U_{екв.} = 1,60 \text{W/m}^2\text{K}$$



Обобщени характеристики на остьклените части на сградата – прозорци и врати са описани в Таблица 6.

Таблица 6

№	ТИПОВЕ ПРОЗОРЦИ				U W/m ² K	g ---	ОБЩ БРОЙ бр.	ОБЩО ПЛОЩ m ²
	x cm	y cm	A m ²					
1	301,5	140	4,221		2,63		181	764
2	200	140	2,8		2,63		74	207,2
3	158	268	4,2344		2,63		32	135,5
4	200	202,5	3,3625		2,63		16	53,8
5	340	140	5,32		2,63		13	69,16
6	90	60	0,54		2,63		36	19,44
7	200	210	4,2		2,63		2	8,4
8	317	341	10,81		2,63		7	75,668
9	200	140	2,8		2,63		28	78,4

Допълнителни снимки на обекта:

При направеното обследване са установени строителни елементи с различни топлотехнически характеристики: пет типа стени (външни и вътрешни), два типа под и един тип покрив, които са описани по-долу в настоящия доклад.

Стени

В сградата се различават 5 типа стени.

От вътрешната стена мазилката е в относително добро състояние.




Снимка 6 – Външна стена с мозайка




Снимка 7 – Външна стена

Липсата на топлоизолация по външните ограждащи стени е предпоставка за повищени топлинни загуби. Анализът показва, че стените на сградата са с обобщен коефициент на топлопреминаване $U_{об} = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, а еталонната стойност за 2013г. е $U_{ет} = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$.




Снимка 8 – Вътрешна стена с нарушена мазилка



Снимка 9 – Вътрешна стена в коридор

Детайли на идентифицираните типове стени

Тип 1 Вариант 1



Зима $U= 1,510 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U= 1,487 \text{ W/m}^2\text{K}$


Заделенки:
Масова стена + винти

Граница с Външен въздух

№	Вид на материала
—	—
1	Гипсова шлаколовка
2	Керамзитобетон г-1000
3	Стоманобетон
4	Външна пластична мазилка (пънка)

Обобщен коефициент $U_{об}$ $\text{W/m}^2\text{K}$					
λ W/mK	δ m	ρ kg/m^3	c_p J/(kgK)	ε kg/m^2	R $\text{m}^2\text{K/W}$
0,29	0,02				0,069
0,33	0,12	1000	1000	120	0,364
1,63	0,06	2500	960	150	0,037
0,87	0,02	1800	1050	36	0,023

Тип 2 Вариант 1



Зима $U= 1,525 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U= 1,502 \text{ W/m}^2\text{K}$


Заделенки:
Надземна част на сутерена (покъл)

Граница с Външен въздух

№	Вид на материала
—	—
1	Гипсова шлаколовка
2	Керамзитобетон г-1000
3	Стоманобетон
4	Мозайка

Обобщен коефициент $U_{об}$ $\text{W/m}^2\text{K}$					
λ W/mK	δ m	ρ kg/m^3	c_p J/(kgK)	ε kg/m^2	R $\text{m}^2\text{K/W}$
0,29	0,02				0,069
0,33	0,12	1000	1000	120	0,364
1,63	0,06	2500	960	150	0,037
2,47	0,04				0,016

Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 – ГР. СОФИЯ



Зима $U= 3,184 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U= 3,278 \text{ W/m}^2\text{K}$

Забележка:
Подземна част на сутерена


Граница с Земя

№	Вид на материала
1	Стоманобетон

Обща четвъртна площ m^2	
λ W/mK	δ m
ρ kg/m^3	c_p J/(kgK)
1,63	0,3

$\delta = 0,3 \text{ m}$
 $\lambda = 1,63 \text{ W/mK}$
 $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$
 $c_p = 960 \text{ J/(kgK)}$
 $R = 0,184 \text{ m}^2\text{K/W}$

Група на стената $960 \text{ m}^2 \text{K/W}$
Специфична маса на стената 750 kg/m^2



Зима $U= 1,685 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U= 1,657 \text{ W/m}^2\text{K}$

Забележка:
Надзад и борд


Граница с Външен въздух

№	Вид на материала
—	—
1	Керамзитобетон ≈ 1000
2	Стоманобетон
3	Въздушна мазилка (външна)

Обща четвъртна площ m^2	
λ W/mK	δ m
ρ kg/m^3	c_p J/(kgK)
0,33	0,12
1,63	0,06
0,87	0,02

$\delta = 0,12 \text{ m}$
 $\lambda = 0,33 \text{ W/mK}$
 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
 $c_p = 1000 \text{ J/(kgK)}$
 $R = 0,364 \text{ m}^2\text{K/W}$

Група на стената $3010 \text{ m}^2 \text{K/W}$
Специфична маса на стената 306 kg/m^2



Зима $U= 1,797 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U= 1,857 \text{ W/m}^2\text{K}$

Забележка:
Панел между прозорците

Граница с Непотапяни пространства

№	Вид на материала
—	—
1	Гипсова възглавница
2	Керамзитобетон ≈ 1000
3	Стоманобетон
4	Дърво същично и бор (изгарено на влажната)

Обща четвъртна площ m^2	
λ W/mK	δ m
ρ kg/m^3	c_p J/(kgK)
0,29	0,02
0,33	0,04
1,63	0,08
0,35	0,02

$\delta = 0,02 \text{ m}$
 $\lambda = 0,29 \text{ W/mK}$
 $\rho = 30 \text{ kg/m}^3$
 $c_p = 40 \text{ J/(kgK)}$
 $R = 0,069 \text{ m}^2\text{K/W}$

Група на стената $4050 \text{ m}^2 \text{K/W}$
Специфична маса на стената 240 kg/m^2


Изводи от анализа на състоянието на стените на сградата:

- Външните стени на сградата са в относително добро състояние.
- Мазилката на места е изкъртена или паднала, но като цяло е запазена.

- Вътрешните стени на сградата са в относително добро състояние с изключение на санитарните помещения, където фаянса е похабен и на места окъртен.

Детайли на типовете стени – ECM

Тип 1 Вариант 1



Зима $U=0,163 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U=0,163 \text{ W/m}^2\text{K}$

Задележки
Масова стена - панелка


Граница с: Външен въздух

№	Вид на материала
—	—
1	Гипсова вапилонка
2	Керамзитобетон $\gamma=1000$
3	Стоманобетон
4	Външна мазилка (изнана)
5	PUR - полиуретанова плоскост
6	Шлаклонска/лекило за ТИ
7	Салникова мазилка

Граница с: Външен въздух		Обща мярка площце m^2					
№	Вид на материала	λ W/mK	δ m	ρ kg/m^3	c_p J/(kg.K)	E kg/m^2	R $\text{m}^2\text{K/W}$
1	Гипсова вапилонка	0,29	0,02				0,069
2	Керамзитобетон $\gamma=1000$	0,33	0,12	1000	1000	120	0,364
3	Стоманобетон	1,63	0,06	2500	960	150	0,037
4	Външна мазилка (изнана)	0,87	0,02	1800	1050	36	0,023
5	PUR - полиуретанова плоскост	0,022	0,12	44		5,28	5,455
6	Шлаклонска/лекило за ТИ	0,8	0,01	1480		14,8	0,013
7	Салникова мазилка	0,7	0,01	1800		18	0,014

Група на стената 3010 $344,1 \text{ kg/m}^2$ А
Специфична маса на стената $344,1 \text{ kg/m}^2$

Тип 2 Вариант 1



Зима $U=0,191 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U=0,191 \text{ W/m}^2\text{K}$

Задележки
Надземна част на сутерена (цокъл)


Граница с: Външен въздух

№	Вид на материала
—	—
1	Гипсова вапилонка
2	Керамзитобетон $\gamma=1000$
3	Стоманобетон
4	Мозайка
5	PUR - полиуретанова плоскост
6	Шлаклонска/лекило за ТИ
7	Салникова мазилка

Граница с: Външен въздух		Обща мярка площце m^2					
№	Вид на материала	λ W/mK	δ m	ρ kg/m^3	c_p J/(kg.K)	E kg/m^2	R $\text{m}^2\text{K/W}$
1	Гипсова вапилонка	0,29	0,02				0,069
2	Керамзитобетон $\gamma=1000$	0,33	0,12	1000	1000	120	0,364
3	Стоманобетон	1,63	0,06	2500	960	150	0,037
4	Мозайка	2,47	0,04				0,016
5	PUR - полиуретанова плоскост	0,022	0,1	44		4,4	4,545
6	Шлаклонска/лекило за ТИ	0,8	0,01	1480		14,8	0,013
7	Салникова мазилка	0,7	0,01	1800		18	0,014

Група на стената 1960 $307,2 \text{ kg/m}^2$ А
Специфична маса на стената $307,2 \text{ kg/m}^2$

Тип 3 Вариант 1



Зима $U=3,184 \text{ W/m}^2\text{K}$
Лято $U=3,278 \text{ W/m}^2\text{K}$

Задележки
Подземна част на сутерена


Граница с: Земя

№	Вид на материала
—	—

Граница с: Земя		Обща мярка площце m^2					
№	Вид на материала	λ W/mK	δ m	ρ kg/m^3	c_p J/(kg.K)	E kg/m^2	R $\text{m}^2\text{K/W}$
1	Стоманобетон	1,63	0,3	2500	960	750	0,184

Група на стената 960 750 kg/m^2 А
Специфична маса на стената

Тип 4 Вариант 1




Зима $U=0,165 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\leq 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ – стапов 2009 г.
Лято $U=0,164 \text{ W/m}^2\text{K}$

Задържан
Надзин и борд

Граница с: Външен въздух

№	Вид на материала	Общо непрекъснато $\text{m}^2\text{K/W}$					
		λ	δ	ρ	c_p	κ	R
1	Керамзитобетон $t=1000$	0,33	0,12	1000	1000	120	0,364
2	Стоманобетон	1,63	0,06	2500	960	150	0,037
3	Варо-инсулна матрица (външна)	0,87	0,02	1800	1050	36	0,023
4	ПВР - полигуретанова плоскост	0,022	0,12	44		5,28	5,455
5	Полиакрилова лепило за ТИ	0,8	0,01	1480		14,8	0,013
6	Стляковопълна матрица	0,7	0,01	1800		18	0,014

Тип 5 Вариант 1



Зима $U=0,105 \text{ W/m}^2\text{K}$ $\leq 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ – стапов 2009 г.
Лято $U=0,106 \text{ W/m}^2\text{K}$

Задържан
Панел между прозорците

Граница с: Неотопляеми пространства

№	Вид на материала	Общо непрекъснато $\text{m}^2\text{K/W}$					
		λ	δ	ρ	c_p	κ	R
1	Гипсова пластика	0,29	0,02				0,069
2	Гипсокартон 15мм	0,21	0,015	900	840	13,5	0,071
3	ПВР - полигуретанова плоскост	0,022	0,2	44		8,8	9,091
4	Алюминиево фолио 0,20пти	203	0,002	2700	940	5,4	0,000

Под

В сградата са установени следните типове под:

Под тип 1 – Под върху земя – $A = 45 \text{ m}^2$, $U = 1,12 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Под тип 2 – Под на неотопляем сутерен с естествена вентилация – $A = 1098 \text{ m}^2$, $U = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Подовите настилки са в относително добро експлоатационно състояние.



Снимка 10 – Под с лиолеум



Снимка 11 – Под с мозайка

Детайли на идентифицираните типове под

ПОД ГРАНИЧЕЩ СЪС ЗЕМЯ

Тип	1	Вариант 1	Под върху земя		без подово сплитение		1. Под върху земя	
			№	Вид на материала	λ	δ	ρ	с _p
					W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)
1			1. Мозайка		2.47	0.05	0	0
2			2. Циментово-пясъчен разтвор		0.93	0.05	1800	1050
3			3. Стотчанобетон		1.63	0.2	2500	960
							kg/m ²	m ² K/W
							500	0.029

$R_{eq} = 0.197 \text{ m}^2\text{K/W}$ $\leq 1.790 \text{ m}^2\text{K/W}$ – етап 2013 г.

Специфична маса на пода

Под на неотопляем сутерен с естествена вентилация

Тип	2	Вариант 1	Под на отапляемото пространство		без подово сплитение		2. НО сутерен с естеств.	
			№	Вид на материала	λ	δ	ρ	с _p
					W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)
1			1. Мозайка		2.47	0.02	0	0
2			2. Циментово-пясъчен разтвор		0.93	0.05	1800	1050
3			3. Стотчанобетон		1.63	0.2	2500	960
							kg/m ²	m ² K/W
							500	0.009

$R_{eq} = 0.185 \text{ m}^2\text{K/W}$ $\leq 1.247 \text{ m}^2\text{K/W}$ – етап 2013 г.

Специфична маса на пода

Тип	3	Вариант 1	Под върху земя		2. НО сутерен с ест.вент.				
			Nº	Вид на материала	λ	δ	ρ	ε _p	R
...	W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)	kg/m ²	m ² K/W	
2		2. Циментово-пясъчен разтвор	0.93	0.05	1800	1050	90	0.054	
3		3. Стенобетон	1.63	0.2	2500	960	500	0.123	

R_{in} = 0.176 m²K/W

Специфична маса на пода

560 kg/m²

Изводи от анализа на състоянието на подовете на сградата:

- Подовете на сградата са в относително добро състояние.
- В някои от помещенията е необходима подмяна на линолеума, защото е похабен в следствие на продължителна експлоатация

Детайли на типовете под – ECM

Тип	1	Вариант 1	Под върху земя		без подово отопление					1. Под върху земя			
			Nº	Вид на материала	λ	δ	ρ	ε _p	g	W/mK	m	kg/m ³	m ² K/W
...
1		1. Мозайка	2.47	0.05	0	0	0	0	0	0.030			
2		2. Циментово-пясъчен разтвор	0.93	0.05	1800	1050	90	0.054					
3		3. Стенобетон	1.63	0.2	2500	960	500	0.123					

R_{in} = 0.197 m²K/W

≤ 1.790 m²K/W – етапен 2013 г.

Специфична маса на пода

560 kg/m²

Тип	2	Вариант 1	Под на отопляемото пространство		без подово отопление					2. НО сутерен с ест.вент.			
			Nº	Вид на материала	λ	δ	ρ	ε _p	g	W/mK	m	kg/m ³	m ² K/W
...
1		1. Мозайка	2.47	0.02	0	0	0	0	0	0.009			
2		2. Циментово-пясъчен разтвор	0.93	0.05	1800	1050	90	0.054					
3		3. Стенобетон	1.63	0.2	2500	960	500	0.123					
4		4. XPS бетонни стени	0.032	0.1	28	0	2.8	2.8	0	14.8	0.013		
5		5. Шлаковският циментова ТИ	0.8	0.01	1400	0	0	0	0	0.007			

R_{in} = 0.322 m²K/W

> 1.247 m²K/W – етапен 2013 г.

Специфична маса на пода

607 kg/m²



Тип	3	Variant 1	Под върху земя		2. НО сутерен с естеств.					
			Nr	Вид на материала	λ	δ	ρ	c _p	g	R
***	***	***	W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)	kg/m ²	m ² K/W		
2			2. Циментово пастъчен разтвор	0.93	0.05	1800	1050	90	0.054	
3			3. Стоманобетон	1.63	0.1	2500	950	500	0.123	

$R_f = 0.176 \text{ m}^2\text{K/W}$

Специфичното масо на покрива $\delta_{sp} = 360 \text{ kg/m}^2$

Покрив

При заснемането и огледа на сградата беше установен един тип покрив.

Покрив Тип 1 – плосък покрив с вентилируем въздушен слой – покрив изграден от две стоманобетонни плочи с въздушно пространство между тях. Отводняването е вътрешно, с воронки разположени в средата на покрива. Хидроизолацията е битумна с посипка. При огледа не бяха установени видими дефекти в покритието. Липсва топлоизолация, което е предпоставка за топлинни загуби.



Снимка 12 – Плосък покрив с вентилируем въздушен слой

Детайли на идентифицираните типове покрив

ПОКРИВ С ВЪЗДУШЕН СЛОЙ НАД 30 см

Тип 11	По проект	Покрив с вентилируем въздушен слой - покривна конструкция							
		Nr	Вид на материала	λ	δ	ρ	c _p	g	R
***	***	W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)	kg/m ²	m ² K/W		
1		1. Битумизиран картон	0.19	0.02	1100	1460	22	0.105363	
2		2. Циментово пастъчен разтвор	0.93	0.05	1800	1050	90	0.075269	
3		3. Стоманобетон	1.63	0.1	2500	950	500	0.06135	

$R_f = 0.24188 \text{ m}^2\text{K/W}$

Специфичното масо на покрива

Тип 11		По проект						Покрив с вентилируем въздушен слой - тавана конструкция				Общо състояние A= 6 m2	
Nr		Вид на материала		λ	δ	ρ	c_p	ε	R				
...	...			W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)	kg/m ²	m ² K/W				
1	Керамзит			0.15	0.1	500	840	30	0.625				
2	Стоманобетон			1.05	0.1	2500	960	250	0.06135				
3	Гипсова шлаковка			0.20	0.01	0	0	0	0.034483				




$R_t = 0.72083 \text{ m}^2\text{K/W}$

$\times 236158 \text{ m}^2\text{K/W}$ – стапи 2009 г.

Специфична маса чл покрив

360 kg/m^2



Изводи от анализа на състоянието на покривите на сградата:

- Плоския „студен“ покрив на сградата е в относително добро състояние.

Детайли на типовете покрив – ECM



ПОКРИВ С ВЪЗДУШЕН СЛОЙ НАД 30 см

Тип 11		По проект						Покрив с вентилируем въздушен слой - покривна конструкция			
Nr		Вид на материала		λ	δ	ρ	c_p	ε	R		
...	...			W/mK	m	kg/m ³	J/(kgK)	kg/m ²	m ² K/W		
1	Битутинизиран картон			0.19	0.02	1100	1400	22	0.105263		
2	Шинентсвичъчен ръбатор			0.03	0.07	1800	1000	125	0.375261		
3	Стоманобетон			1.03	0.1	2500	960	250	0.06135		



$R_t = 0.24188 \text{ m}^2\text{K/W}$

Специфична маса чл покрив




Остъклени части

В сградата са обособени следните видове дограма (прозорци и врати): дървени слепени прозорци, единично остъклени врати и прозорци с дървена рамка. Всички те са обединени в 9 типоразмера.


Коефициентът на топлопреминаване е $U = 2.63 \text{ W/m}^2\text{K}$, който не отговаря на действащите нормативни изисквания. Дограмата е в много лошо и незадоволително състояние в следствие на дълъг експлоатационен период и недобра поддръжка. Илюстративен материал за състоянието на остъклените елементи е показан на снимки 13, 14, 15 и 16.




Снимка 13 – Дограма на сутерен



Снимка 14 – Дървена слепена дограма



Снимка 15 – Деформирани рамки



Снимка 16 – Врата с дървена единична дограма

Обобщеният коефициент на топлопреминаване на прозорци и врати е пресметнат в размер на $U_{об.} = 2,63 \text{ W/m}^2\text{K}$, при еталон $U_{ет.} = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ спрямо техническите норми за 2013 година.

Изводи от анализа на състоянието на оствъклените части на сградата:

- По-голямата част от прозорците на сградата са с изтекъл експлоатационен срок и са в много лошо състояние.
- Прозорците не осигуряват добра изолация, което води до значителни топлинни загуби.


Анализът на съществуващото състояние на сградните ограждащи конструкции и елементи показва, че енергийните им характеристики са лоши спрямо действащите нормативни изисквания. Това води до влошаване на интегрираната енергийна характеристика на сградата, а от там и до големи загуби на енергия.

5. Енергоснабдяване и инженерни

Отопление


Топлоснабдяването на сградата на „Студентско общежитие - Блок 35“ е решено с отопителна инсталация със топлоносител вода. Подгряването на топлоносителя е централизирано и се осигурява от две индиректни абонатни станции, разположени в подходящо за целта помещение в сутерена на сградата.

Вътрешната отопителна инсталация на сградата е двутръбна система състояща се от два отделни отопителни кръга, всеки от които обслужва по един модул на блока. Двата отопителни кръга имат един общ отворен разширителен съд с обем 800 литра, разположен в таванско пространство над осем етажния модул на блока.




Снимка 17 – Тръбна мрежа в АС

Монтиралите отопителни тела в сградата са: плоски двупанелни и чугунени глидерни радиатори (Снимки 18 и 19). На отопителните тела няма монтирани термостатни вентили за автоматично регулиране в зависимост стайната температура.



Снимка 18 – Плосък двупанелен радиатор



Снимка 19 – Плосък двупанелен радиатор в коридор

Отопителната инсталация не успява да осигури необходимия топлинен комфорт в сградата, поради което за доотопление в помещенията се използват електрически отопителни уреди – радиатори, вентилаторни печки и печки тип „Елва“.

Отопителните уреди не са снабдени с електронни термостати. Управлението се извършва ръчно от самите служители. Това води до голям преразход на енергия.

Изводи от анализа на състоянието на отоплителната инсталация:


- Отоплителната инсталация в сградата е амортизирана и с изтекъл експлоатационен срок.
- На отоплителните тела в помещенията няма монтирани термостатни вентили.
- Съществуващата отоплителна инсталация е с отворен разширителен съд разположен в подпокривното пространство, което е неотопляемо и това е предпоставка за големи топлинни загуби.

ВиК и битово горещо водоснабдяване

В сградата има изградена ВиК инсталация. Битовото горещо водоснабдяване за санитарни нужди се осъществява от инсталирани водо-водни топлообменници, като такива има по един брой във всяка абонатна станция. Тръбопроводите за топла вода и за рециркулацията в абонатните станции са частично топлоизолирани, а вертикалните щрангове на двете тръби нямат никаква топлоизолация, което води до топлинни загуби. Хоризонталната разводка на тръбите за топла вода и рециркулационната тръба в сутерена са топлоизолирани със стъклена вата. В блок № 35 няма инсталирани рециркулационни помпи за БГВ.

Осветление

В помещенията са монтирани осветителни тела с луминесцентни лампи, компактни луминесцентни лампи и лампи с нажежаема жичка (**Снимки 20**)



Снимка 20 – Луминесцентна лампа

Разпределението по брой и мощност на отделните типове осветителни тела са показани в Таблица 7.

Таблица 7

№	Статут	вид на лампата	осв.тела		раб.	нераб.	Wинст.	Wр
			бр.т.	бр.л./т.				
0,01	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
0,01a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
0,016	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



0,02	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.02б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,03	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.03б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,04	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.04б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,05	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.05б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,06	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.06a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.06б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,07	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.07a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.07б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,08	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.08a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.08б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,09	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.09a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.09б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,10'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.10a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.10б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,11	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.11a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.11б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,12	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.12a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.12б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,13	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.13a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.13б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,14	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.14a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,15	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.15a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.15б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,16	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.16a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.16б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,17	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.17a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.17б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0,18	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.18a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



0.186	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.19	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.19a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.20'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.20a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.21	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.21a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.22	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.22a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.22б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.23	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.23a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.23б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.24	Читалня	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
0.25	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.25a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.25б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.26	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.26a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.26б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.27	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.27a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.27б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.28	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.28a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.28б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.29	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.29a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.29б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.30'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.30a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.30б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.31	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.31a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.31б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.32	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.32a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.32б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.33	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
0.33a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
0.33б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.01	Стая	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288
1.01a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.01б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.02	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.02a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.02б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.03	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ




1.03а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.03б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.04	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.04а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.04б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.05	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.05а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.05б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.06	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.06а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.06б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.07	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.07а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.07б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.08	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.08а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.08б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.09	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.09а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.09б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.10	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.10а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.10б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.11	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.11а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.11б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.12	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.12а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.12б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.13	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.13а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.13б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.14	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.14а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.15	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.15а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.15б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.16	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.16а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.16б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.17	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.17а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.17б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.18	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.18а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.18б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.19	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.19а	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
1.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
1.20	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



1.20a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.21	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.21a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.22	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.22a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.22б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.23	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.23a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1. 36	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.24	Читалня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.25	Стая	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
1.25a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.25б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.26	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.26a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.26б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.27	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.27a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.27б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.28	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.28a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.28б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.29	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.29a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.29б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.30'	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.30a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.30б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.31	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.31a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.31б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.32	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.32a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.32б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.33	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
1.33a	Баня	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
1.33б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.01	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.01a	Баня	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288
2.01б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.02	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.02б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.03	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.03б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.04	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.04б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



2.05	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.05б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.06	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.06a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.06б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.07	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.07a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.07б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.08	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.08a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.08б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.09	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.09a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.09б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.10'	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.10a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.10б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.11	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.11a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.11б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.12	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.12a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.12б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.13	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.13a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.13б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.14	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.14a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.14б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.15	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.15a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.15б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.16	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
.16a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.16б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.17	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.17a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.17б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.18	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.18a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.18б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.19	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.19a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.19б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.20'	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.20a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.20б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.21	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.21a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.21б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



2.22	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.22a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.22б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.23	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.23a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.23б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.24	Читалня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.25	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.25a	Баня	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
2.25б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.26	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.26a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.26б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.27	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.27a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.27б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.28	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.28a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.28б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.29	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.29a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.29б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.30'	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.30a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.30б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.31	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.31a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.31б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.32	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.32a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.32б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
2.33	Стая	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.33a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.33б	Предверие	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
#REF!	#REF!	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
#REF!	#REF!	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
2.34	Коридор	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288
3.01	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.01a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.01б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.02	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.02б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.03	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.03б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.04	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.04б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.05	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



3.05б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.06	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.06а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.06б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.07	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.07а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.07б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.08	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.08а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.08б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.09	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.09а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.09б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.10'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.10а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.10б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.11	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.11а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.11б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.12	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.12а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.12б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.13	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.13а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.13б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.14	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.14а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.15	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.15а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.15б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.16	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.16а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.16б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.17	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.17а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.17б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.18	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.18а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.18б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.19	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.19а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.20'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.20а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.21	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.21а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.22	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.22а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



3.226	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.23	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.23a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.23б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.24	Читалня	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
3.25	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.25a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.25б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.26	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.26a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.26б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.27	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.27a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.27б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.28	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.28a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.28б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.29	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.29a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.29б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.30'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.30a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.30б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.31	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.31a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.31б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.32	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.32a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.32б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.33	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
3.33a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.33б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
3.34	Коридор	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288
4.01	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.01a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.01б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.02	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.02б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.03	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.03б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.04	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.04б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.05	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.05б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.06	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.06a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.06б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



4.07	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.07a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.07б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.08	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.08a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.08б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.09	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.09a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.09б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.10'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.10a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.10б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.11	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.11a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.11б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.12	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.12a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.12б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.13	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.13a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.13б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.14	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.14a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.15	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.15a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.15б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.16	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.16a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.16б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.17	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.17a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.17б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.18	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.18a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.18б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.19	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.19a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.20'	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.20a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.21	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.21a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.22	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.22a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.22б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.23	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.23a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.23б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



4.24	Читалня	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
4.25	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.25a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.256	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.26	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.26a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.266	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.27	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.27a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.276	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.28	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.28a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.286	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.29	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.29a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.296	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.30	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.30a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.306	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.31	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.31a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.316	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.32	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.32a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.326	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.33	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
4.33a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.336	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
4.34	Коридор	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288
5.01	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.01a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.016	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.02	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.026	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.03	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.036	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.04	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.046	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.05	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.056	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.06	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.06a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.066	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.07	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.07a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.076	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.08	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



5.08a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.08б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.09	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.09a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.09б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.10*	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.10a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.10б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.11	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.11a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.11б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.12	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.12a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.12б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.13	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.13a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.13б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.14	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.14a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.15	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.15a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.15б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.16	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.16a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.16б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.17	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.17a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.17б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.18	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.18a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.18б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.19	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.19a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.20*	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.20a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.21	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.21a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.22	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.22a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.22б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.23	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.23a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.23б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.24	Читалня	Луминесцентна 36W	1	1	1	36	36
5.25	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
5.25a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
5.25б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



5.26	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.26a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.266	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.27	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.27a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.276	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.28	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.28a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.286	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.29	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.29a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.296	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.30*	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.30a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.306	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.31	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.31a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.316	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.32	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.32a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.326	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.33	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
5.33a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.336	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
5.34	Коридор	Луминесцентна 36W	8	1	8		288	288
6.01	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.01a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.016	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.02	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.02a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.026	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.03	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.03a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.036	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.04	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.04a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.046	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.05	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.05a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.056	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.10*	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.10a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.106	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.11	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.11a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.116	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.12	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.12a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.126	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60
6.14	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1		100	100
6.14a	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1		60	60



6.14б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.19	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.19а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.19б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.20	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.20а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.20б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.21	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.21а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.21б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.22	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.22а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.22б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.23	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.23а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.23б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.25	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.25а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.25б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.26	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.26а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.26б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.27	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.27а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.27б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.28	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.28а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.28б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.29	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.29а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.29б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.30	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.30а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.30б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.31	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.31а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.31б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.32	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.32а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.32б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.33	Стая	Нажежаема жичка 100W	1	1	1	100	100
6.33а	Баня	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.33б	Предверие	Нажежаема жичка 60W	1	1	1	60	60
6.34	Коридор	Луминесцентна 36W	8	1	8	288	288

Пресметнати са приведени едновременни мощности за осветление от 4,51W/m² с период на едновременност 42 часа/седмица, които са включени в общия баланс на енергопотребление на сградата.



Изводи от анализа на състоянието на осветителната инсталация:

- Осветителната инсталация е съществуваща в лошо състояние.
- Осветлението в сградата се състои основно от лампи с нажежаема спирала и са в неизправно състояние.

Други консуматори на ел.енергия, влияещи на топлинния баланс

Наличните электроуреди в сградата, чийто режим на експлоатация влияе на общия топлинен баланс в сградата, са отделени в отделна група (Таблица 8).

Таблица 8

---	---	---	W	W	W	h/w	h/day	days/week	
0,01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,10	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,20	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,30	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
0,33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



1,04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
1,33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24

СОФЕНА ЕООД



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



2,23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
2,33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
3,33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4,09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24



Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



4.10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
4.33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.06	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.07	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.08	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.09	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.13	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.15	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.16	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.17	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.18	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24

СОФЕНА ЕООД



5.30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
5.33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.01	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.02	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.03	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.04	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.05	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.10'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.11	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.12	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.14	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.19	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.20'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.21	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.22	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.23	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.25	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.26	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.27	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.28	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.29	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.30'	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.31	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.32	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24
6.33	Стая	Компютър	1	600	600	600	288	12	24

Приведената едновременна мощност на останалите електроуреди, инсталирани в сградата и влияещи на топлинния баланс при период на едновременност 42 часа/седмица е 4,51W/m²

Изводи от анализа на състоянието на битовите уреди:

- В сградата се използват уреди с нисък клас на енергийна ефективност.
- Отоплителните уреди не са снабдени с електронни термостати, което води до голям преразход на енергия.

Помпи за отопление

В тази група са взети под внимание електрическите мощности на уредите в абонатните станции. Специфичната мощност е 0,20W/m².

III. Енергопотребление и референтен разход

I. Енергопотребление

Електрозахранването на сградата се осъществява от собствено ГРТ. Отчитането на консумираната електрическа енергия става от електромера.

Топлинната енергия изразходвана от сградите инсталации за отопление и битова гореща вода се отчитат от топломерите монтирани на двете абонатни станции в сутерена.

По наличната счетодовна документация, е извършен анализ на регистрирания разход на енергия за 2012 г. даден в Таблица 10.

Таблица 10

Студентско общежитие на УАСГ - блок 35

№ по ред	Месец 2012г.	Енергия, квт.	kwh	ГЕЦ, квт. топла вода (лв.)	kwh	Топла ВОДА лв.	кбм	СТУДЕНДА ВОДА лв.	куб.м
1	Януари	14525,34	71967,00	20887,43	217,360			3017,28	1796,00
2	Февруари	13569,37	67556,00	22276,76	234,940			3853,92	2294,00
3	Март	7986,49	40134,00	17757,58	184,790			3795,12	2259,00
4	Април	5441,72	27309,60	15077,03	124,700			3195,36	1902,00
5	Май	6527,54	32800,00	5338,45	51,860			3954,72	2354,00
6	Юни	5042,05	27389,00	4798,76	45,760			3770,58	1790,00
7	Юли	4218,16	18791,00	2963,99	27,530			2176,78	1234,00
8	Август	2875,62	12691,00	900,57	8,360			1552,32	880,00
9	Септември	3566,65	20110,00	3473,35	32,250			2489,00	1411,00
10	Октомври	7153,32	37920,00	4144,76	41,242			3090,72	2119,00
11	ноември	8901,41	47653,00	14893,84	138,290			2092,10	1186,00
12	Декември	12768,69	55108,00	21978,32	222,640			4392,91	2347,00
	<i>Общо:</i>	93076,46	457425,00	135188,62	1329,722			38080,81	21972,00

Забележка: През 2012г. спиралата за поддържане на топла вода не се посочва в таблица

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР ССО:

(ник: Бойко Гинков)

Калибриране на модела

За калибиране на модела е използван референтния разход на енергия за отопление на сградата за една година, както и общия разход на електроенергия и топлоенергия изразходвани за отопление. Като представителна година за калибиране на модела на сградата е използвана 2012г.

Определянето на референтния разход е извършено по формулата:

$$q_{ref} = \frac{Q_{от} \cdot DD_{кл. зона 7}}{A_{от} \cdot DD_{2012}}$$

Където:

СОФЕНА ЕООД



Qот – годишен разход на енергия за отопление за 2012 година, kWh;
Aот – отопляема площ на сградата, m²;
DDкл. зона 7 – годишни отопителни денградуси за климатична зона 7;
DD2012 – отопителни денградуси за гр. София за 2012 г., съгласно средно-месечните температури на външния въздух за този период (Таблица 11).

Месец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tср.м.	-2,1	-3,4	6,8	10,3	--	--	--	--	--	--	6,8	-0,8
DD	654,1	649,6	378,2	191,4	0	0	0	0	0	0	292,8	613,8

Оттук за референтния разход на енергия за отопление се получава:

$$q_{ref} = \frac{1\ 031\ 592}{8\ 031} * \frac{2\ 780}{2\ 900} = 123,14 \text{kWh/m}^2$$

Общий годишен разход за отопление (електро- и топлоенергия) за 2012 година е

1 031 592 kWh/y. Получен е като сума от цялото количество изразходвана топлинна енергия за отопление и част от електроенергията. От направените изчисления на база заснемане на консуматорите на електрическа енергия в сградата и техния режим на работа се получава, че 38,8% от общо отчетената електроенергия се използва за отопление и е равна на 177 332 kWh/y. Останалото количество регистриран разход за отопление е 64,24% от разхода на топлинна енергия равен на 854 260 kWh/y.

След нанасянето на всички необходими данни отразяващи съществуващото състояние на сградата, като коефициенти на топлопреминаване през ограждащите елементи, КПД на топлоснабдяване, загуби през разпределителната мрежа, приноса на осветителната инсталация, уредите и други, калибирираният модел се получава при средна вътрешна температура на сградата 20,1 oC и инфилтрация 0,83 h⁻¹, което дава разход за отопление 123,1 kWh/m² год.

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено на основата на методика заложена в стандарта БДС EN ISO 13790. Моделът е реализиран програмно с помощта на софтуерният продукт „EAB Software“.

Целта на моделното изследване е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклиматата в сградата, чрез сравнение с еталонен разход на енергия и определяне на подходящи енергоспестяващи мерки, осигуряващи достигане на нормативните изисквания за интегрираната енергийна характеристика на сградата и получаване на сертификат за енергийна ефективност.

Създаден е компютърен модел на действителното енергопотребление, нормализиране на годишния енергиен разход и симулиране на енергоспестяващи мерки (ECM) на сградата.

Сградата е разгледана като интегрирана система, в която разходът на енергия е резултат от съвместното влияние на основните компоненти в съответствие с Наредба № РД 16 -



1058/10.12.2009 г. за „показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите”;

- сградни ограждащи конструкции и елементи;
 - системи за поддържане на микроклимата;
 - вътрешни източници на топлина;
 - обитатели и режими на обитаване;
 - климатични въздействия на околната среда

Общите входни данни, които се въвеждат, се отнасят до избора на климатични данни, отговарящи на географския район, типа на сградата и режима на нейното използване. Съгласно Наредбата за енергийни характеристики на обектите, сградата се намира в климатична зона 7 – София.

Общите входни данни са въведени в таблиците от софтуерния продукт EAB Software Версия НС 1.0 (Фигура. 5).

Фигура. 5 – Общи данни за сградата

Име на проекта	Състезание Block 35 UASG Sofia
Страна	България
Климатични зонни	Южна зона 7 - Средия
Тип сграда	
Размеренити стойности	
Празници	Житоццен блок 11-ят

Създадени са индивидуални файлове еталонни данни по норми от 2013 г. и по норми от 1969 г. с цел определяне на интегралните характеристики $EP_{max,g}$ и $E_{max,s}$ (Фигура 6 и Фигура 7).

Фигура. 6 – Еталон на сградата за 2013г.



Фигура. 7 – Еталон на сградата за 1969г.

Настройки · Стартап-инициативы · Настройки · Внешний вид экранов · Настройки · Информация

Описание на страдата		Отопление		БГВ	
Страна	България	У-стени	W/mK	БГВ - консултация	Т-град
Тип стада	обществене	У-празории	W/mK	2,65	Темп. разгражд.
Състояние	1569	У-погрие	W/mK	1,27	Бетон разпределчка
стада в ден пред раб. дни	15,0	У-паз	W/mK	1,15	Автом. управление
стада в ден пред съботите	15,0	Коэф. на енергопотр.	%	9,95	Е.П. ЕМ
стада в ден пред неделята	15,0	Инспектирана	1h	9,95	НПД на топлоизол.
хоза в ден пред раб. дни	15,0	Пасажентемп	°C	22,1	
хоза в ден пред съботите	15,0	Темп спомагане	°C	20,1	
хоза в ден пред неделята	15,0	Експеримент на отдаване	%	100,0	
Външни стени	m ²	Ефект разпределчка	%	99,0	
Стени север	m ²	Автом. управление	%	97,0	
Стени изток	m ²	Е.П. ЕМ	%	95,0	
Стени юг	m ²	НПД на топлоизол.	%	100,0	
Стени запад	m ²	Случае прозорци/пази	%	15,0	
Прозорци	m ²	Вентилация (тотал)			
Площ прозорци север	m ²	Работен режим	Час/дн	0,00	Вент. мощност
Площ прозорци изток	m ²	Седит	Час/дн	0,00	Помп. вентилация
Площ прозорци юг	m ²	Темп на поддаване	°C	18,0	Помп. отвеждане
Площ прозорци запад	m ²	Рекуперация	%	0,0	Е.П. ЕМ
Погрие	m ²	Експеримент на отдаване			
Под	m ²	Ефект разпределчка	%	100,0	
Стопляема площ	m ²	Автом. управление	%	97,0	
Стопливен обем	m ³	Седа-на-ване	%	10,0	
Бз топл. капацитет W/mK		Е.П. ЕМ	%	95,0	
Такаре на стравата		НПД на топлоизол.	%	100,0	
		Топла от обитатели		Т-град	

Компютърният модел е направен с отчитане геометрията на сградата, топлофизическите характеристики на сградните ограждащи конструкции и всички системи, които участват в съставяне на енергийния баланс (Фигура 8-21).

С последователно въвеждане на всички компоненти на топлинния баланс е направен приведен анализ на степента на влияние на всеки от тях в енергийното потребление на обекта.

Фигура 8 – Стени фасада Север

Cases | Sentences | Data | Scripts | AI | Visualize | Help | Get Started | Home | Log In

Фигура 9 – Стени фасада Изток

995-48		Прозорци		
Външни стени				
А-4810	0,498	А-4810	0,498	0,498
0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
928,48	551	928,48	551	551
ЕС МИЛЛИАД				
995-48	0,18	973,00	0,23	0,23
0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
928,48	551	928,48	551	551
А-4810	0,498	А-4810	0,498	0,498
928,48	551	928,48	551	551

1757.67			Гравирка		
Външни стени					
А. нето	У. нет.	А. нето	У. нет.	С. нет.	
тнр	тнр	тнр	тнр	тнр	
1 472.17	125	585.22	242	521	
					ЕС индекс
1 303.4	916	562.09	112	551	
78.25	919				
А. нето	У. нет.	А. нето	У. нет.	С. нет.	
1 172.47	915	588.02	112	521	



Фигура 10 – Стени фасада Юг

© 2008 Северо-Западный Государственный Университет

Фигура 12.-Подове

Фигура 11 – Стени фасада Запад

Сервер | Система | Помощь | Создатель | О нас | Контакты | Задать вопрос | Сетевое | Регистрация | Вход

1781,17		Программа			
Вычищенный		Алкоголь		У.018	
Алкоголь	У.018	[мл]	[мл/мл]	0.018	
1324,17	1,65	445,00	0,93	0,52	
1295,3	0,16	445,00	1,13	0,52	
38,70	0,10				
Алкоголь	У.018	Алкоголь	У.018	0.018	
1224,17	0,13	445,00	1,13	0,52	

Фигура 13 - Покриви

1. **Language** 2. **Language** 3. **Language**

Editor: Peter G. Schaeffer | Vice-Chair: Michael J. Sparer | Chair: Michael J. Sparer | Chair-Elect: Michael J. Sparer

След обобщаване на данните по фасади е извършено и обобщаване на геометричните характеристики на ограждащите елементи на сградата, въведена е и информация за отопляемата площ, брутния и нетния обем на сградата, режима на обитаване и режима на отопление на сградата (Фигура 14).

Фигура 14 – Обобщени геометрични характеристики на сградата

Стопляема площ	m ²	6 031	Външни стени	m ²	6 022
Стопляем обем	m ³	19 767	Прозорци	m ²	1 412
Ежедневен топлинен капацитет	W/m ² K	46	Погриз	m ²	1 698
			Под	m ²	1 142

Топчина със сънчалски 107 34

График обитания член		
Работни дни, член	24	:
Събота, член	24	:
Неделя, член	24	:

График съ��ление ч.дден	
Работни дни ч.дден	24 : :
Събота ч.дден	24 : :
Неделя ч.дден	24 : :

В колоната „Еталон“ на Фигура 15 са показани еталонните стойности на основните параметри в съответствие с избраните норми (към 1969).

Фигура 15 - Отопление

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление						
U - стени	1.75 W/m²K	1.52	1.52	+ 0.1 W/m²K = 4.32	0.16	20.64
U - прозорци	2.85 W/m²K	2.63	2.62	+ 0.1 W/m²K = 1.61	1.12	11.97
U - покрив	1.27 W/m²K	0.92	0.92	+ 0.1 W/m²K = 1.18	0.15	2.52
U - под	1.15 W/m²K	0.87	0.87	+ 0.1 W/m²K = 1.25	0.26	3.55
Фактор на формата	0.39	0.39	0.39		0.39	
Относ площ прозорци	17.6 %	17.6	17.6		17.6	
Коэф. на енергопот.	0.65	0.62	0.62		0.62	
Инсултация	0.60 1/h	0.62	0.62	+ 0.1 1/h = 7.21	0.60	12.53
Пасивна темп	20.1 °C	20.1	20.1	+ 1 °C = 10.72	20.1	
Темп. споминаване	20.1 °C			+ 1 °C = 0.00		
Принад от						
Вентилация (стопан)	kWh/m²a	0.00	0.00		0.00	
Осветление	kWh/m²a	5.15	5.15		0.35	
Еруги	kWh/m²a	13.05	13.08		11.23	
Сума 1	kWh/m²a	105.4	106.3		14.7	
Ефективност на отдаване 100.0 %		100.0	100.0		100.0	
Ефект разпределение 95.0 %		95.0	95.0		100.0	5.13
Автом. управление 97.0 %		97.0	97.0		92.9	1.31
Е П/ЕМ 95.0 %		95.0	95.0		97.0	
Сума 2	kWh/m²a	123.1	124.1		15.3	
КПД на топлоснабд 100.0 %		100.0	100.0		100.0	0.00
Сума 3	kWh/m²a	123.1	124.1		2.6	

В сградата не функционира вентилационна система, затова в прозореца „Вентилация“ на Фигура 16 е въведен режим на работа 0 ч/седмица.

Фигура 16 - Вентилация

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
2. Вентилация (отопл.)						
Работен редим	0.0 ч/седми	0.0	0.0	+ 0 ч/седми = 0.00	0.0	
Дебит	0.00 m³/h.m²	0.00	0.00	+ 1 m³/h.m² = 0.00	0.00	
Темп на подаване	0.0 °C	100	100	+ 1 °C = 0.00	100	
Рекуперация	0.0 %	0.0	0.0	+ 1 % = 0.00	0.0	
Сума 1	kWh/m²a	0.0	0.0		0.0	
Ефективност на отдаване 100.0 %		100.0	100.0		100.0	
Ефект разпределение 100.0 %		100.0	100.0		100.0	
Автом. управление 97.0 %		97.0	97.0		97.0	
Сегажнивание не		не	не		не	
Е П/ЕМ 100.0 %		100.0	100.0		100.0	
Сума 2	kWh/m²a	0.0	0.0		0.0	
КПД на топлоснабд 100.0 %		100.0	100.0		100.0	



Фигура 17 - БГВ

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ	59.2 kWh/m²					
БГВ - консумация	1 500 kWh/m²	1 500 kWh/m²	1 500 kWh/m²	+10 kWh/m² = 0.39	1 500 kWh/m²	
Темп разлика	30.0 °C	30.0 °C	30.0 °C		30.0 °C	
Годишно след смесване	m³	12 087	12 087		12 087	
Сума 1	kWh/m²	52.0	52.0		52.0	
Ефект разпределение	93.3 %	93.3 %	93.3 %		99.5 %	3.64
Автом. управление	97.0 %	97.0 %	97.0 %		97.5 %	0.51
Е.П./ЕМ	97.0 %	97.0 %	97.0 %		97.0 %	
Сума 2	kWh/m²	59.2	59.2		54.8	
•ПД на топлоснабд.	100.0 %	100.0 %	100.0 %		600.0 %	45.55
Сума 3	kWh/m²	59.2	59.2		9.1	

В сградата няма работещи вентилатори, а има само помпи с приведена едновременна мощност – 0,20 W/m² (Фигура 18)

В прозорец „Осветление“ (Фигура 18) са въведени пресметнатите приведени едновременни мощности – 4,51 W/m².

Фигура 18 - Вентилатори, помпи и осветление

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи	0.9 kWh/m²					
Вентилатори	0.80 W/m²	0.00	0.00	+1 W/m² = 0.00	0.00	
Помпи вентилация	0.00 W/m²	0.00	0.00	+1 W/m² = 0.00	0.00	
Помпи отопление	0.20 W/m²	0.20	0.20	+1 W/m² = 0.56	0.00	0.56
Е.П./ЕМ	0 %	0.0	0.0		0.0	
Сума 3	kWh/m²	0.9	0.9		0.0	
5. Осветление	9.6 kWh/m²					
Работен режим	42 ЧСЕДМ	42	42	+1 ЧСЕДМ = 0.23	42	
Едноврем. мощност	4.51 W/m²	4.51	4.51	+1 W/m² = 2.13	0.39	8.73
Сума 3	kWh/m²	9.6	9.6		0.8	

На Фигура 19 е отразено влиянието върху енергийния баланс на влияещите и невлияещите на баланса електроуреди в сградата.

Фигура 19 – Разни влияещи и невлияещи на баланса

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²	ЕС мерки	Спестяване
6. Разни						
6.1 Разни влияещи на баланса	24.3 kWh/m²					
Работен режим	24 ЧСЕДМ	24	24	+5 ЧСЕДМ = 1.42	24	
Едноврем. мощност	0.72 W/m²	0.72	0.72	+1 W/m² = 0.25	0.72	
Сума 3	kWh/m²	24.4	24.4		24.4	
6.2 Разни невлияещи на баланса	0.0 kWh/m²					
Работен режим	4 ЧСЕДМ	0	0	+5 ЧСЕДМ = 0.05	0	
Едноврем. мощност	0.00 W/m²	0.00	0.00	+1 W/m² = 0.00	0.00	
Сума 3	kWh/m²	0.0	0.0		0.0	

2. Нормализиране на модела и симулиране на енергоспестяващи мерки

В колоната „Еталон“ на Фигура. 20 са показани еталонните стойности на основните параметри в съответствие с из branите норми (към 2013).

В колоната „Състояние“ са въведени стойностите на параметрите, представящи съществуващото състояние на сградата и инсталациите. Полученият годишен разход на енергия за отопление е 123,1 kWh/m²/y.

„Базовата линия“ показва нормализирания разход на енергия, ако приемем, че помещенията се отопляват по проектната температура и при настоящето състояние на ограждащите елементи. В случая разликата между колона състояние и колона Базова линия идва от факта, че в настоящия момент не се поддържа проектната температура в сградата. Полученият годишен разход на енергия за отопление е 124,1 kWh/m²/y.

Фигура 20 – Нормализиране на модела и ECM 1+2+3+5

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ²	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	49,7	kWh/m²/a				
U - стени	0.80 W/m ² K	1.92	1.92	+ 0.1 W/m ² K = 4.29	0.16	54.02
U - прозорци	2.00 W/m ² K	2.02	2.02	+ 0.1 W/m ² K = 1.51	1.12	21.16
U - покрив	0.60 W/m ² K	0.62	0.62	+ 0.1 W/m ² K = 1.17	0.16	9.17
U - под	0.20 W/m ² K	0.67	0.67	+ 0.1 W/m ² K = 1.22	0.26	4.99
Гардер на фасадата	0.39	0.39	0.39		0.39	
Огън плос прозорци	17.6 %	17.6	17.6			17.6
Коефи на енергопотр	0.60	0.62	0.62		0.92	
Инфраструктура	0.50 l/h	0.50	0.50	+ 0.1 l/h = 7.17	0.50	22.14
Пасажна темп	19.0 °C	20.1	20.2	+ 1 °C = 10.57	20.2	
Темп споминение	15.0 °C	15.0	15.0	+ 1 °C = 0.00	15.0	
Приности от						
Вентилация (отопл)	kWh/m ² /a	0.00	0.00		0.00	
Осветление	kWh/m ² /a	5.15	5.15		4.25	
Други	kWh/m ² /a	13.08	13.08		10.77	
Сума 1	kWh/m²/a	105.4	106.3		12.5	
Ефективност на отопление	100.0 %	100.0	100.0		100.0	
Ефект разпределура	99.0 %	91.0	91.0		91.0	
Автом управление	97.0 %	97.0	97.0		97.0	
E П/ЕМ	96.0 %	97.0	97.0		97.0	
Сума 2	kWh/m²/a	123.1	124.1		14.6	
КПД на топлоснабд	100.0 %	100.0	100.0		100.0	
Сума 3	kWh/m²/a	123.1	124.1		14.6	

Симулирани са и подходящи енергоспестяващи мерки, които да осигурят топлинният комфорт на обитателите при минимален разход на енергия.



IV. Енергоспестяващи мерки

4.1. Оценка на различни енергоспестяващи мерки

Целта на настоящият проект е да осигури понижаване нивото на енергийно потребление на обекта и отделени емисии CO₂, намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия, постигане на комфорт и опазване на околната среда, чрез рационално използване на енергийния ресурс.

За решаване на проблема се предвиждат следните енергоспестяващи мерки, включително съпътстващите ги ремонтно - възстановителни дейности:

Енергоспестяваща мярка № 1: Топлинно изолиране на външни стени.

С цел подобряване на топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби, се предвижда полагане на система топлинна изолация от пенополиуретанова пяна с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. С такава изолация ще се изолират всички външни стени, цокъла, надзида и борда на покрива. Общата площ на изолацията е 4769m².

Допълнително при извършване на СМР по фасадите ще се демонтират и декоративните пана между прозорците, които ще бъдат заменени с панели от полиуретанови плоскости, метална рамка, вътрешна обшивка с гипсокартон и външно покритие от алуминиева ламарина. Дебелината на топлинната изолация в така потгответния панел е 20cm отново с $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Общата площ на панелите, които ще бъдат мотирани е 148m².

Прилагането на ECM 1 ще доведе до годишни спестявания на топлинна енергия в размер на 246 104 kWh/a.

Енергоспестяваща мярка № 2: Топлинно изолиране покривна конструкция

Конструкцията на покрива е от две стоманобетонови площи с въздушно пространство между тях, което варира от 90cm при източната и западната фасада и стига до 60 cm по средата. Горната плоча е с наклони навътре към покрива. Отводняването е вътрешно, като воронките са разположени надлъжно на покрива. На горната плоча има ревизионни отвори. Покритието е от битумна хидроизолация с посыпка. За този тип покрив се предвиждат следните мерки: Поставяне на топлоизолация от минерална вата с дебелина 16 cm. и $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$. Преизчисляването след прилагане на ECM 2 на покрива се извършва съгласно методиката за плъстък покрив с въздушна междина. Общата площ на покрива, който ще бъди изолиран е 1151m².

Топлинното изолиране на покривите ще доведе до годишни спестявания на топлинна енергия в размер на 23 487 kWh/a.

Енергоспестяваща мярка № 3: Подмяна на външни дограми

Предвижда се подмяна на съществуващата дървена дограма с нова от PVC профили и троен стъклопакет в два варианта – за стаи и за общи части (стълбищни клетки, сутерен и коридори).

За всички стаи се предвижда петкамерна PVC дограма. Позицията е с едно отваряемо и едно неотваряемо крило. Отваряемото крило е с двусно отваряне. В дограмата се вгражда трислоен стъклопакет с разширена предна камера и вграден в нея слънцезащитен рулон. Слънцезащитата е моторизирана с ръчно управление, като ключа се монтира непосредствено до прозореца. В горната част на позицията е монтирана вентилационна клапа с минимум две степени на въздушно проникване, управлявана ръчно. Клапата трябва да осигурява преминаване на въздух $25\text{m}^3/\text{час}$. Прозорците от този вид са с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата $U = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ще бъдат подменени 1025 m^2 дограма.

За общите части и сутерена се предвижда петкамерна PVC дограма. Позицията е с едно отваряемо и едно неотваряемо крило. Отваряемото крило е с двусно отваряне. В дограмата се вгражда трислоен стъклопакет. Прозорците от този вид са с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата $U = 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ще бъдат подменени 387 m^2 дограма.

При подмяната на дограмата ще се извърши и „обръщане“ на страниците на прозорците от вътрешната страна - измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката ще бъдат поставени и външни подпрозоречни дъски на всички прозорци на сградата.

Общото количество дограма за подмяна е 1412 m^2 .


Подмяната на външните дограми ще доведе до годишни спестявания на топлинна енергия размер на $196\,741 \text{ kWh/a}$.

Енергоспестяваща мярка № 4: Повишаване ефективността на енергоснабдяването

Мярката включва:

1. Доставка и монтаж на термостатни вентили за обществени сгради;
2. Изграждане на инсталация за подгряване на вода чрез вакуумнотръбни слънчеви колектори;
3. Изграждане на инсталация за едновременно подгряване на вода и генериране на електрическа енергия от слънцето чрез хибридни фотоволтаични фасадни панели;
4. Термопомпена инсталация въздух/вода за догряване на водата в буферите;
5. Система за автоматично управление на инсталацията за генериране и съхранение на енергия.

Топлоснабдяването на сградата е централно посредством две абонатни станции. За да се намали потреблението на енергия от централните системи за топло- и електроенергия е разработена интегрирана система за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.



ЛЕГЕНДА

Соларен кръг

1. Буфер-1 високотемпературен;
2. Буфер-2 нискотемпературен;
3. Подаващ колектор;
4. Пластиначат топлообменник-1;
5. Пластиначат топлообменник-2;
6. Помпа-1 ниско тяло;
7. Помпа-2 средно тяло;
8. Помпа-3 високо тяло;
9. Кран трипътен, разпределителен;
10. Поле PVT панели-1 ниско тяло;
11. Поле PVT панели-2 средно тяло;
12. Поле PVT панели-3 високо тяло;
13. Поле вакуумни к-ри-1 ниско тяло;
14. Поле вакуумни к-ри-2 средно тяло;
15. Поле вакуумни к-ри-3 високо тяло;
16. Връщащ колектор;
17. Група за сигурност;

Буферен кръг


18. Помпа-4 буферен кръг;
19. Пластиначат топлообменник-3;
20. Група за сигурност,
- Кръг отопление и БГВ
21. Подаващ колектор;
22. Връщащ колектор;
23. Кран трипътен смесителен с ел задвижване;
24. Помпа отопление;
25. Помпа БГВ;
26. Бойлер БГВ;
27. Пластиначат топлообменник БГВ,
- Кръг термопомпа
28. Термопомпа Вода-вода;
29. Помпа изпарителен кръг;
30. Помпа кондензаторен кръг;
31. Външно тяло,
- Кръг НТГ
32. Нискотемпературен генератор (НТГ) за ток;
33. Помпа висока страна НТГ;
34. Кран трипътен смесителен с ел задвижване;
35. Кран трипътен смесителен с ел задвижване.

На покрива се разполага слънчево поле от вакуумно тръбни колектори, монтирани на юг с наклон оптимизиран за добив на топлина през зимата. Колекторите са подбрани с характеристики за добив на висока температура и по-малки загуби с цел директно използване за отопление и БГВ през зимата.

Инсталацията преобразува слънчевата радиация в топлинна енергия. Осигурява висока температура 60 градуса, необходима за отопителната и БГВ инсталации. Добитата топлинна енергия се съхранява временно в нискотемпературния буфер, като се догрява чрез термопомпа и през високотемпературния буфер се отвежда към отопителната и БГВ инсталации. Целта на буферите е намаляване амплитудите на включване и изключване на термопомпата, обиране вариациите на добив от слънчевата инсталация и използване на евтината нощна електроенергия за производство на топлина чрез термопомпата.

Генераторът трансформира излишната топлинна енергия в електрическа с цел буфериране в мрежата и последващо използване. Машината представлява стандартен стърлинг двигател с работен газ фреон. Изчислителната му ефективност при подаване на 75 градуса откъм топлата страна и 30-35 градуса откъм студената е 1.5. Добив на студова енергия се осигурява от вентилационен агрегат, разположен към северната фасада.

ФАСАДНИ ХИБРИДНИ ПАНЕЛИ



Панели, разположени върху подпрозоречните парапети по източна, западна и южна фасади. Панелите са със стандартни размери 100X140 см. и са монтирани под ъгъл 15° спрямо фасадната повърхност. Включени са закладни части, топлизолирани тръбопроводи, диркулационни помпи и топлообменници към отделните кръгове, както и електропроводи, инвертори, контролни табла и електромери.

Преобразува слънчевата радиация в топлинна енергия и електричество по фотовлотаичен път.

Обследване за енергийна ефективност
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ – БЛОК 35 - ГР. СОФИЯ



№ по ред	Месеци в годината	Брой дни в месеца	ПРИХОДИ														
			Дневно количество слънчева енергия - при наклон 34°			Месечно количество слънчева енергия - при наклон 37°			РЕЗУЛТАТИ								
			източна	южна	западна	източна	южна	западна	Равнинско количество слънчева енергия от фасадите	Месечно количество слънчева енергия - въздушната площ на соларното поле	10 h/day	TERMOPOMPA (топлена)	Месечно количество енергия от ТЕЦ	Добив на енергия от югоиз.	Добив на енергия от НГ	Месечно количество енергия от ТЕЦ	Месечно количество енергия от топлинна енергия
			KWh/m ² /d	KWh/m ² /d	KWh/m ² /d	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh
1	Ян.	31	2	68	12 041	10 364	7 434	4 625	25 855	15 500	32 761	3 444	0	3 444	74 116		
2	Фев.	28	3	81	14 467	12 948	8 243	6 223	31 411	14 000	15 206	4 371	0	4 371	60 617		
3	Мар.	31	4	134	23 850	23 282	12 338	11 343	53 118	1 831	0	7 328	0	7 328	54 949		
4	Апр.	30	5	140	24 908	26 447	11 197	12 885	56 578	0	7 690	938	8 628	56 578			
5	Май	31	5	159	28 389	31 643	11 301	15 417	65 063	0	8 711	1 851	10 562	65 063			
6	Юни	30	6	170	30 306	35 127	11 197	17 114	70 309	0	9 303	2 342	11 646	70 309			
7	Юли	31	6	190	33 912	37 740	12 753	18 387	77 094	0	10 094	2 753	12 847	77 094			
8	Авг.	31	6	188	33 471	35 998	14 204	17 539	75 908	0	9 833	2 664	12 499	75 908			
9	Септ.	30	5	150	26 779	26 331	13 271	12 829	59 407	0	7 787	1 524	9 311	59 407			
10	Окт.	31	4	129	22 976	20 176	13 064	9 689	49 429	0	6 557	458	7 015	49 429			
11	Ноям.	30	3	86	15 340	12 338	9 570	5 714	32 221	15 000	9 364	4 293	0	4 293	56 585		
12	Дек.	31	2	63	11 157	9 557	7 019	4 045	23 458	15 500	36 488	3 123	0	3 123	75 457		
	Год.	365	4	1 555	277 607	281 450	131 601	135 811	619 851	61 831	93 829	82 534	12 532	95 066	775 511		

№ по ред	Месеци в годината	Брой дни в месеца	РАЗХОДИ											
			Дневно количество слънчева енергия - при наклон 34°			Месечно количество слънчева енергия - при наклон 37°			РЕЗУЛТАТИ					
			отопление	БГВ	TERMOPOMPA [ел.енергия]	ПОМПИ	Енергия отделяна за добиване на ток.	Общо разходи от инсталацията на електрическа енергия	Общи разходи от отопление + БГВ + енергия за ток	БАЛАНС НА ТОПЛИНАТА ЕНЕРГИЯ	БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ			
			KWh/m ² /d	KWh/m ² /d	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh	KWh
1	Ян.	31	2	68	33 733	40 383	3 100	689	0	3 789	74 116	0	-344	
2	Фев.	28	3	81	24 142	36 475	2 800	689	0	3 489	60 617	0	882	
3	Мар.	31	4	134	14 565	40 383	366	689	0	1 055	54 948	0	6 273	
4	Апр.	30	5	140	4 990	39 080	0	689	12 508	689	56 578	0	7 939	
5	Май	31	5	159	0	40 383	1 000	689	24 680	1 689	65 053	0	8 873	
6	Юни	30	6	170	0	39 080	1 000	689	31 228	1 689	70 309	0	9 957	
7	Юли	31	6	190	0	40 383	1 000	689	36 711	1 689	77 094	0	11 158	
8	Авг.	31	6	188	0	40 383	1 000	689	35 525	1 689	75 908	0	10 809	
9	Септ.	30	5	150	0	39 080	0	689	20 326	689	59 407	0	8 622	
10	Окт.	31	4	129	2 933	40 383	0	689	6 112	689	49 429	0	6 326	
11	Ноем.	30	3	86	17 505	39 080	3 000	689	0	3 689	56 585	0	604	
12	Дек.	31	2	63	35 074	40 383	3 100	689	0	3 789	75 457	0	-666	
	Год.	365	4	1 555	132 941	475 479	16 366	8 265	167 090	24 631	775 510	0	70 435	

Изграждането на интегрираната инсталация и спирането на електрическите отопителни уреди ще доведе до годишни спестявания на топлинна енергия в размер на 995 417 kWh/a.

Енергоспестяваща мярка № 5: Топлинно изолиране на пода

Изолирането на пода става чрез полагане на топлинна изолация от XPS с дебелина 10cm по тавана на сутерена. Влияние на коефициента на топлопреминаване през пода оказва и топлинното изолиране на стените на сутерена над кота терен (описани в ECM 1) и подмяната на външните прозорци на сутерена (описани в ECM 3).

Прилагането на мярката ще доведе до годишни спестявания на топлинна енергия размер на 31 724 kWh/a.



След въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще бъдат спестени общо 1 476,893 MWh/a енергия или като дял на спестяванията 83,1 % за година, което се равнява на 468,3 t общ екологичен еквивалент емисии въглероден двуокис.

2. Пакетът мерки
Пакетът включва пълна комбинация от симулираните пет енергоспестяващи мерки спрямо техническите норми за 2013 г.

Фигура 22 – ЕС мерки

Бюджет | Разход на енергия | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Жилищен блок 14 ет.

Климатична зона

Климатична зона 7 - София

Реверентни стойности 1987г.

Параметър	kWh/m ²	kWh/a	Действ.
			kWh/a
1. Отопление U - стени*	-30,64	-246 104	-246 104 ▲
1. Отопление U - прозорци	-11,97	-96 139	-96 139
1. Отопление U - покрив	-2,92	-23 487	-23 487
1. Отопление U - под	-3,95	-31 724	-31 724
1. Отопление И-фильтрация	-12,63	-100 602	-100 602
1. Отопление Ефект разград мрежа	-6,13	-49 216	-49 216
1. Отопление Автом. управление	-1,31	-10 606	-10 606
1. Отопление КПД на топлообмен	-66,74	-525 693	-525 693
2. ЕГВ: Ефект разград мрежа	-3,64	-29 242	-29 242
3. ЕГВ: Автом. управление	-0,61	-4 169	-4 169
3. ЕГВ: КПД на топлообмен	-45,93	-362 847	-362 847
4. Вентилатори и помпи: Помпи отопление	-0,92	-7 363	-7 363
	-185,96	-1 493 473	0

Бюджет | Разход на енергия | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Жилищен блок 14 ет.

Климатична зона

Климатична зона 7 - София

Реверентни стойности 1987г.

Параметър	kWh/m ²	kWh/a	Действ.
			kWh/a
1. Отопление U - прозорци	-11,97	-96 139	-96 139 ▲
1. Отопление U - покрив	-2,92	-23 487	-23 487
1. Отопление U - под	-3,95	-31 724	-31 724
1. Отопление И-фильтрация	-12,63	-100 602	-100 602
1. Отопление Ефект разград мрежа	-6,13	-49 216	-49 216
1. Отопление Автом. управление	-1,31	-10 606	-10 606
1. Отопление КПД на топлообмен	-66,74	-525 693	-525 693
2. ЕГВ: Ефект разград мрежа	-3,64	-29 242	-29 242
3. ЕГВ: Автом. управление	-0,61	-4 169	-4 169
3. ЕГВ: КПД на топлообмен	-45,93	-362 847	-362 847
4. Вентилатори и помпи: Помпи отопление	-0,92	-7 363	-7 363
6. Светлинни Еднодомашни	-6,78	-50 277	-50 277
	-185,96	-1 493 473	0



След въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще бъдат спестени общо 1 476 894 kWh/a енергия.

Фигура 23 – Бюджет „Разход на енергия“

Бюджет „Разход на енергия“ | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годично разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Общежитие Климатична зона Климатична зона 7 - София
Реверентни стойности 2013г.

Параметър	Еталон kWh/m ²	Състояние		Базова линия		След ECM	
		kWh/m ²	kWh/a	m ² /h ⁻¹	kWh/a	kWh/m ²	kWh/a
1. Отопление	27,4	123,1	986 291	124,1	995 718	2,6	20 508
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	69,2	69,2	475 490	69,2	475 490	9,1	73 332
4. Помпи вент./отопл.	0,9	0,9	7 363	0,9	7 363	0,0	0
5. Осветление	9,5	9,5	77 148	9,5	77 148	0,8	6 671
6. Разни	24,3	24,4	195 693	24,4	195 693	24,4	195 693
Общо (отопление)	121,4	217,2	1 743 986	218,2	1 752 412	36,9	296 205
Обща отопляема площ		8 031					

След въвеждане на предложените енергоспестяващи мерки, групирани в пакет, съвместното им действие ще допринесе за намаляване на специфичния разход на енергия за отопление от 124,1 kWh/m² на 2,6 kWh/m², при еталон 27,4 kWh/m², а в общия енергиен баланс на сградата от 218,2 kWh/m² на 36,9 kWh/m² при еталон 121,4 kWh/m².

Фигура 24 – Мощностен бюджет

Бюджет „Разход на енергия“ | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годично разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Общежитие Климатична зона Климатична зона 7 - София
Реверентни стойности 2013г. Изчислителна температура

Параметър	Състояние		Базова линия		След ECM	
	W/m ²	kW	W/m ²	kW	W/m ²	kW
1. Отопление	76,8	617	77,0	618	27,3	219
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,2	2	0,2	2	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0

След прилагане на пакета ECM, необходимата топлинна мощност на сградата ще се редуцира от 618 kW (при нормализиран разход) на 219 kW.



VI. ТЕХНИЧЕСКА ИКОНОМИКА ОДННАТА ЕООД

ЦЕНА НА ЕНЕРГИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА ПО ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ

№	ЕНЕРГОНОСИТЕЛ	ЦЕНА	БАЗОВА ЛИНИЯ		СЛЕД МЕРКИТЕ		ИКОНОМИЯ	
		лв. с ДДС/kWh	kWh/а	%	kWh/а	%	kWh/а	%
1. Отопление		996647,1		100,0%	20880,6	100,0%	975 767	100,0%
1. 1. Електроенергия	0,201	171324,926	17,2%	0	0,0%	171324,9265	17,6%	
1. 2. Природен газ	0,102	825322,174	82,8%	20880,6	100,0%	804441,5735	82,4%	
2. Вентилация		0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	
4. 0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
5. 0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
3. БГВ		475435,2	100,0%	73082,1	100,0%	402353,1	100,0%	
4. 4. Природен газ	0,102	475435,2	100,0%	73082,1	100,0%	402353,1	100,0%	
5. 5. 0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
4. Помпи, вент.								
6. 6. Електроенергия	0,201	7227,9	100,0%	0	100,0%	7227,9	100,0%	
5. Осветление								
7. 7. Електроенергия	0,201	77097,6	100,0%	6424,8	100,0%	70672,8	100,0%	
6. Разии								
8. 8. Електроенергия	0,201	195956,4	100,0%	195956,4	100,0%	0	100,0%	
7. Охлаждане								
9. 9. Електроенергия	0,201	0	100,0%	0	100,0%	0	100,0%	

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ - ОТОПЛЕНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА	ИКОНОМИЯ					АНАЛИЗ	
		Обща икономия	Електроенергия	Природен газ	Емисии	Средства	Инвестиция	Срок на откупуване
		kWh/год.	kWh/год.	kWh/год.	T CO2/год.	лв./год с ДДС	лв. с ДДС	Години
1.	Топлинно изолиране на стени	246 104	43 211	202 893	79	29 302	660 448	22,5
2.	Топлинно изолиране на покрив	23 487	4 124	19 363	8	2 796	36 247	13,0
3.	Подмяна на съществуващи дограми	196 741	34 544	162 197	63	23 324	726 455	31,0
4.	Енергоснабдяване	515 419	90 497	424 922	157	61 367	603 655	9,8
5.	Топлинно изолиране на под	31 724	5 570	26 154	10	3 777	29 460	7,8
	Общо:	1 013 475	177 946	835 529	316	120 666	2 056 265	17,0

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ - БГВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА	ИКОНОМИЯ					АНАЛИЗ	
		Обща икономия	Природен газ	0	Емисии	Средства	Инвестиция	Срок на откупуване
		kWh/год.	kWh/год.	kWh/год.	T CO2/год.	лв./год с ДДС	лв. с ДДС	Години
1.		0	0	0	0	0	0	0,0
2.		0	0	0	0	0	0	0,0
3.		0	0	0	0	0	0	0,0
4.	Енергоснабдяване	102 158	402 158	0	99	40 846	404 204	9,9
5.		0	0	0	0	0	0	0,0
	Общо:	402 158	402 158	0	99	40 846	404 204	9,9

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ - ПОМПИ И ВЕНТИЛАТОРИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА	ИКОНОМИЯ			АНАЛИЗ		
		Обща икономия	Средства	Емисии	Инвестиция	Срок на откупуване	
		kWh/год.	лв./год с ДДС	T CO2/год.	лв. с ДДС	Години	
1.		0	0	0	0	0,0	
2.		0	0	0	0	0,0	
3.		0	0	0	0	0,0	
4.	Енергоснабдяване	7 363	1 481	5	10 105	6,8	
5.		0	0	0	0	0,0	
	Общо:	7 363	1 481	5	10 105	6,8	



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ - ОСВЕТЛЕНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА	ИКОНОМИЯ			АНАЛИЗ	
		Обща икономия	Средства	Емисии	Инвестиция	Срок на откупуване
		kWh/год.	лв./год с ДДС	T CO2/год.	лв. с ДДС	Години
1			0	0		0,0
2			0	0		0,0
3			0	0		0,0
4	Енергоснабдяване	70 477	14 180	48	90 946	6,4
5			0	0		0,0
Общо:		70 477	14 180	48	90 946	6,4

ОБЩ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА КОМПОНЕНТА	ИКОНОМИЯ			АНАЛИЗ	
		Обща икономия	Средства	Емисии	Инвестиция	Срок на откупуване
		kWh/год.	лв./год с ДДС	T CO2/год.	лв. с ДДС	Години
1	Отопление	1 013 475	120 666	316	2 056 265	17,0
2	Вентилация	0	0	0	0	0,0
3	БГВ	402 158	40 846	99	404 204	9,9
4	Помпи и Вентилатори	7 363	1 481	5	10 105	6,8
5	Осветление	70 477	14 180	48	90 946	6,4
6	Разни	0	0	0	0	0,0
7	Охлаждане	0	0	0	0	0,0
Общо:		1 493 473	177 175	468	2 561 521	14,5

Оценката е направена в съответствие с Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, към ЗЕЕ. Получените резултати са показани в Таблици 14, 15 и 16.

Екологичният ефект при изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки ще се намали отелянето на CO2 в атмосферата с 468,3 T CO2/годишно.

ИКОНОМИЯ

Параметър	Q _{I,II} (потребна) kWh/a	Q _(първична) kWh/a	ECP T CO ₂ /a	%
1. Отопление	975 767	0	0,0	98
17,56%	171 325	513 975	117,0	100
82,44%	804 442	884 886	198,7	97
2. Вентилация	0	0	0,0	0
0,00%	0	0	0,0	0
0,00%	0	0	0,0	0
3. БГВ	402 353	0	0,0	85
100,00%	402 353	442 588	99,4	85
0,00%	0	0	0,0	0
4. Помпи,вент.	7 228	21 684	4,9	100
5. Осветление	70 673	212 018	48,3	92
6. Разни	0	0	0,0	0
7. Охлаждане	0	0	0,0	0
Общо:		1 456 020	2 075 151	468,3
				83,1



VIII – БЮДЖЕТИРАНДАГИРУВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Общият енергиен Бюджет „Разход на енергия“ за двете еталонни години 1987 г. и 2013 г. е представен на Фигура 26 и Фигура 27.

Фигура 26 – Бюджет „Разход на енергия“ за 1969г.

[Бюджет Разход на енергия](#) | [ЕС мерки](#) | [Мощностен бюджет](#) | [ЕТ крива](#) | [Годишно разпределение](#) | [Топлинни затрупи](#)

Тип сграда Общежитие Климатична зона Климатична зона 7 - София
Реверентни стойности 1969г.

Параметър	Еталон W/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		W/m²	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²
1. Стопление	116.2	123.1	988 291	124.1	926 718	2.6	20 508
2. Вентилация (стопка)	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3. ЕГЕ	59.2	59.2	476 490	59.2	476 490	9.1	73 332
4. Помпни вент. (стопка)	0.9	0.9	7 363	0.9	7 363	0.0	0
5. Освещение	9.6	9.6	77 148	9.6	77 148	0.8	6 571
6. Разни	24.3	24.4	195 693	24.4	195 693	24.4	195 693
Общо (отопление)	210.2	217.2	1 743 985	218.2	1 762 412	36.9	295 205
Обща отопляема площ	8 031						

Фигура 27 – Бюджет „Разход на енергия“ за 2013г.

[Бюджет Разход на енергия](#) | [ЕС мерки](#) | [Мощностен бюджет](#) | [ЕТ крива](#) | [Годишно разпределение](#) | [Топлинни затрупи](#)

Тип сграда Общежитие Климатична зона Климатична зона 7 - София
Реверентни стойности 2013г.

Параметър	Еталон W/m²	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		W/m²	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²
1. Стопление	27.4	123.1	988 291	124.1	926 718	2.6	20 508
2. Вентилация (стопка)	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3. ЕГЕ	59.2	59.2	476 490	59.2	476 490	9.1	73 332
4. Помпни вент. (стопка)	0.9	0.9	7 363	0.9	7 363	0.0	0
5. Освещение	9.6	9.6	77 148	9.6	77 148	0.8	6 571
6. Разни	24.3	24.4	195 693	24.4	195 693	24.4	195 693
Общо (отопление)	121.4	217.2	1 743 985	218.2	1 762 412	36.9	295 205
Обща отопляема площ	8 031						

Класът на енергопотребление за сградата и сертификатът, който тя може да получи след изпълнение на енергоспестяващите мерки е определен в съответствие с изискванията на Наредба

№ РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите към Закона за енергийна ефективност.

Извършена е проверка за принадлежност на сградата към съответния клас на енергопотребление в съответствие с Наредба № РД-16-1058, ЗЕЕ преди и след ECM и при следните стойности на величините:

Определяне класа на енергопотребление по първична енергия:
(Съгласно Наредба № РД-16-1058, чл.17 и 18)

ЕТАЛОН КЪМ МОМЕНТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Параметър	Q _{i,II} (потребна) kWh/m ² a	Енергиен ресурс	Q kWh/a	EсР T CO ₂ /a
1. Отопление	116,2	Електроенергия Природен газ	0	0,0
17,19%	20,0		481 256	109,6
82,81%	96,2		850 062	190,9
2. Вентилация	0,0	Природен газ	0	0,0
0,00%	0,0		0	0,0
0,00%	0,0		0	0,0
3. БГВ	59,2	Природен газ	0	0,0
100,00%	59,2		522 979	117,4
0,00%	0,0		0	0,0
4. Помпи,вент.	0,9	Електроенергия	21 684	4,9
5. Осветление	9,6	Електроенергия	231 293	52,7
6. Разни	24,3	Електроенергия	585 460	133,3
7. Охлажддане	0,0	Електроенергия	0	0,0
<i>Общо:</i>	210		2 692 733	608,8

ЕТАЛОН КЪМ МОМЕНТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Параметър	Q _{i,I} (потребна) kWh/m ² a	Енергиен ресурс	Q _(първична) kWh/a	EсР T CO ₂ /a
1. Отопление	27,4	Електроенергия Природен газ	0	0,0
17,19%	4,7		113 480	25,8
82,81%	22,7		200 445	45,0
2. Вентилация	0,0	Природен газ	0	0,0
0,00%	0,0		0	0,0
0,00%	0,0		0	0,0
3. БГВ	59,2	Природен газ	0	0,0
100,00%	59,2		522 979	117,4
0,00%	0,0		0	0,0
4. Помпи,вент.	0,9	Електроенергия	21 684	4,9
5. Осветление	9,6	Електроенергия	231 293	52,7
6. Разни	24,3	Електроенергия	585 460	133,3
7. Охлажддане	0,0	Електроенергия	0	0,0
<i>Общо:</i>	121		1 675 340	379,2



АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ (БАЗОВА ЛИНИЯ)

Параметър	Q _{i,H} (потребна) kWh/m ² а	Енергиен ресурс	Q _(първична) kWh/a	EcP T CO ₂ /a
1. Отопление	124,1	Електроенергия Природен газ	0	0,0
17,19%	21,3		513 975	117,0
2. Вентилация	82,81%	Природен газ	907 854	203,9
0,00%	0,0		0	0,0
3. БГВ	0,00%	Природен газ	0	0,0
100,00%	59,2		522 979	117,4
4. Помпи,вент.	0,00%	Електроенергия	0	0,0
0,9	59,2		21 684	4,9
5. Осветление	9,6	Електроенергия	231 293	52,7
6. Разни	24,4	Електроенергия	587 869	133,8
7. Охлаждане	0,0	Електроенергия	0	0,0
<i>Общо:</i>		218	2 785 654	629,7

СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

Параметър	Q _{i,H} (потребна) kWh/m ² а	Енергиен ресурс	Q _(първична) kWh/a	EcP T CO ₂ /a
1. Отопление	2,6	Електроенергия Природен газ	0	0,0
0,00%	0,0		0	0,0
2. Вентилация	100,00%	Природен газ	22 969	5,2
0,00%	2,6		0	0,0
3. БГВ	0,00%	Природен газ	0	0,0
9,1	0,0		0	0,0
4. Помпи,вент.	100,00%	Електроенергия	80 390	18,1
0,00%	9,1		0	0,0
5. Осветление	0,0	Електроенергия	0	0,0
0,8	0,0		19 274	4,4
6. Разни	24,4	Електроенергия	587 869	133,8
0,0	0,0		0	0,0
<i>Общо:</i>		37	710 503	161,4



ИКОНОМИЯ

Параметър	$Q_{i,H}$ (потребна) kWh/a	Q (първична) kWh/a	Ecp T CO ₂ /a	%
1. Отопление	975 767	0	0,0	98
17,56%	171 325	513 975	117,0	100
82,44%	804 442	884 886	198,7	97
2. Вентилация	0	0	0,0	0
0,00%	0	0	0,0	0
0,00%	0	0	0,0	0
3. БГВ	402 353	0	0,0	85
100,00%	402 353	442 588	99,4	85
0,00%	0	0	0,0	0
4. Помпи,вент.	7 228	21 684	4,9	100
5. Осветление	70 673	212 018	48,3	92
6. Разни	0	0	0,0	0
7. Охлаждане	0	0	0,0	0
<i>Общо:</i>	1 456 020	2 075 151	468,3	83,1

→ Определение на клас на енергопотребление базирано на табл. 1

Клас на енергопотребление по първична енергия

(Съгласно Наредба № РД-16-1058, Чл.17 и 18)

преди прилагане на пакета от енергоспестяващи мерки:

$$\begin{aligned} EP_{max,s} &= 335,292 \text{ kWh/m}^2 \\ EP &= 346,863 \text{ kWh/m}^2 \\ EP_{max,r} &= 208,609 \text{ kWh/m}^2 \end{aligned}$$

ГРАНИЦИ НА КЛАСОВЕТЕ			КЛАС
$EP \leq 0,5 \cdot EP_{max,r}$			
$346,86261 > 104,3045907$			
$0,5 \cdot EP_{max,r} < EP \leq EP_{max,r}$			
$104,3045907 < 346,86261 > 208,6091814$			
$EP_{max,r} < EP \leq 0,5(EP_{max,r} + EP_{max,s})$			
$208,6091814 < 346,86261 > 271,9507746$			
$0,5(EP_{max,r} + EP_{max,s}) < EP \leq EP_{max,s}$			
$271,9507746 < 346,86261 > 335,2923678$			
$EP_{max,s} < EP \leq 1,25 \cdot EP_{max,s}$			E
$335,2923678 < 346,86261 \leq 419,1154597$			
$1,25 \cdot EP_{max,s} < EP \leq 1,5 \cdot EP_{max,s}$			
$419,1154597 > 346,86261 \leq 502,9385516$			
$1,5 \cdot EP_{max,s} < EP$			
$502,9385516 > 346,86261$			

При нормализирано състояние сградата, принадлежи към клас на енергопотребление „E“



2. Определение на класа на сградата след прилагането на ECM

Клас на енергопотребление по първична енергия


(Съгласно Наредби № РД-16-1058, Чл.17 и 18)

след прилагане на пакета от енергоспестяващи мерки:

$$\begin{aligned} EP_{max,s} &= 335,292 \text{ kWh/m}^2 \\ EP &= 88,47 \text{ kWh/m}^2 \\ EP_{max,r} &= 208,609 \text{ kWh/m}^2 \end{aligned}$$

ГРАНИЦИ НА КЛАСОВЕТЕ				КЛАС
	EP	\leq	$0,5 \cdot EP_{max,r}$	
	88,47	\leq	104,3045907	A
$0,5 \cdot EP_{max,r}$	<	EP	$\leq EP_{max,r}$	
104,3045907	>	88,47	$\leq 208,6091814$	
$EP_{max,r}$	<	EP	$\leq 0,5(EP_{max,r} + EP_{max,s})$	
208,6091814	>	88,47	$\leq 271,9507746$	
$0,5(EP_{max,r} + EP_{max,s})$	<	EP	$\leq EP_{max,s}$	
271,9507746	>	88,47	$\leq 335,2923678$	
$EP_{max,s}$	<	EP	$\leq 1,25 \cdot EP_{max,s}$	
335,2923678	>	88,47	$\leq 419,1154597$	
$1,25 \cdot EP_{max,s}$	<	EP	$\leq 1,5 \cdot EP_{max,s}$	
419,1154597	>	88,47	$\leq 502,9385516$	
$1,5 \cdot EP_{max,s}$	<	EP		
502,9385516	>	88,47		

След прилагане на пакета ECM сградата, ще принадлежи към клас на енергопотребление „A”.



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При извършеното детайлно обследване за сградата на студентско общежитие – Блок 35 – гр. София се установи, че в сградата се поддържа по-ниска температура от нормативната. Поради амортизация на отопителната инсталация и отсъствието на ефективната система за автоматично регулиране на топлоснабдяването, се повишава потреблението на енергия за отопление.

Установен е потенциал за спестяване на потребна енергия от **1 456 020 kWh/y**, което в екологичен еквивалент се равнява на **468,3 тона CO₂**. Спестената първична енергия е **2 075 151 kWh/y**.

За подобряване на интегрираната енергийна характеристика на сградата са симулирани, разработени и остойностени енергоспестяващи мерки.

Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на **2 463 121 лева** (с включен ДДС) срок на откупуване на инвестициията 13,9 години.

След изпълнение на проекта сградата ще принадлежи към клас на енергопотребление „A”, по смисъла на Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите към Закона за енергийна ефективност, ще може да получи сертификат за енергийна ефективност категория „A”.