

ЗА УАСГ

architectonika studio



Architectonika Studio Ltd / 1142 Sofia / 183 G.S Rakovski Str. 1st floor / www.architectonika.com / +359 2 987 94 44 / studio@architectonika.com

ОБЕКТ: МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ
МЕРКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА БЛОК 35А – СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ на УАСГ
УПИ 11, кв. 20, м. „Студентски град”, Район „Студенски”
гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И
ГЕОДЕЗИЯ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПБЗН"
СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ "ПБЗН"

СЪГЛАСУВАЛ-03

СТАНОВИЩЕ: Рег. № 02-250/12.02.2016г.

Г. Големаев

ФАМИЛИЯ | подpis



Възложител:
УАСГ
проф. д-р инж. Кр. Петров



СТРОЙСПЕРТКОНТРОЛ ООД
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ЗАВЕРЯВАМ
Изх.№ 02-142 дата: 11.12.15
член В. Николова Подпись: *[Signature]*

ПРОЕКТАНТ



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСЛОЖДАЩА
арх. Димитър Ганчев Паскалев
дата: 08.02.2015г.
арх. Д. Паскалев
подпись: *[Signature]*

арх. Димитър Ганчев Паскалев
дата: 08.02.2015г.
арх. Д. Паскалев
подпись: *[Signature]*

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛОК 35А –
СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ на УАСГ
УПИ 11, кв. 20, м. „Студентски град”, Район „Студенски”, гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ЧАСТ: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ



ПРОЕКТАНТ:

инж. Петър Игнатов
МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР «ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ»
ДИПЛОМА: СЕРИЯ А № 7738/2005 Г. ИЗД ОТ АМВР-СОФИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ОТ КИИП РЕГ. № 13407

СЪГЛАСУВАЛИ:

Гл. проектант

арх. Димитър Паскалев

ОВК

.....

инж. С. Георгиева

ВЕИ, ЕЕ

.....

инж. В. Ваилев

Конструктивно
становище

.....

инж. Константин Велинов

ПУСО

.....

инж. Благовест Денински

ПБЗ

.....


инж. Благовест Денински



АРХИТЕКТОНИКА СТУДИО ООД

УПРАВИТЕЛ:

арх. Виктория Великова



август, 2015г. – София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13407

Важи за 2016 година

инж. ПЕТЬР ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 93/26.10.2012 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ГЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Карапеев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата
2016

Подпись:
/Д. Чанев/

Председател на УС на КИИП

инж. Стия Китарев

АРХИТЕКТОНИКА СТУДИО ООД

София

Вярно с оригинал -
София

Съдържание:

I. Челна страница

II. Съдържание

III. База, на която е разработен проекта

IV. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа:

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

1.1. Клас на функционална пожарна опасност

1.2. Генерална планировка

1.2.1. Пътища за противопожарни цели

1.2.2. Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения

1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа

1.4. Вътрешна планировка

1.4.1. Застроена площ между брандмауерите

1.4.2. Отделяне на помещенията

1.4.3. Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности

1.4.4. Клас по реакция на огън на покритията на външните повърхности

1.5. Евакуация

1.5.1. Определяне населеността на сградата

1.5.2. Оценка безопасността на евакуацията

съгласно изискванията на Наредба № 13-1971 за СТПНОБП

2. Активни мерки за пожарна безопасност

2.1. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене

2.2. Системи за оповестяване

2.3. Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Отопление и вентилация.

2.3.1 Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

2.3.2. Системи за отопление и вентилация

2.4. Водоснабдяване за пожарогасене

2.4.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене

2.4.2. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

2.5. Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление.

2.6. Пожаротехнически средства и уреди за първоначално гасене



III. База, на която е разработен проекта:

Настоящият проект е разработен въз основа на следните изходни данни и документация:

- Задание за проектиране;
- Обследване за енергийна ефективност на сградата с доклад за резултатите от обследването;
- Сертификат за енергийните характеристики на сградата;
- Проектни материали във фаза Заснемане;
- Други

Проектът е изгoten в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № Из-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 28.10.2014 г.).

С настоящият проект в сградата се предвиждат следните строителни и монтажни работи:

- изпълнение на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградата, касаещи външните ограждащи елементи, а именно:
 - фасадни стени;
 - покрив и
 - дограма;
- интегриране на система за добив на възобновяема енергия към покрива и фасадите;


Проектът не третира ниското тяло, което е отдалено под наем и е функционално независимо от блока.

Изискванията на Наредба № Из-1971 за СТПНОБП се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 2 от нея. *Всички останали несъответствия, посочени в проекта са препоръчителни за изпълнение* при бъдещо извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сградата или на част от нея, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изиска разрешение за строеж, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

IV. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа:

Строежът представява изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Сградата на Студентско общежитие БЛОК 35А – СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ на УАСГ в гр. София, Студентски град, ЖК „Дървеница-2“.

Сградата на Студентско общежитие БЛОК 35А е съществуваща и в експлоатация от 1977 г. Сградата е публично държавна собственост. Класифицирана е като високостажна ($H > 15m$) сграда по смисъла на ЗУТ, със сключено застройване, с функционално предназначение за „студентски общежития“.

СТРОЙЕКСПЕРТИЗАТРОЙ СОД НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР	
Изх.№ 02-142 ЗАВЕРЯВАМ дата: 11.12.2015	
им. В. Николов Подпись: 	



Сградата е изградена по безскелетна едропанелна конструктивна система. Състои се от осем, седем и шест-етажни корпуси с частично вкопан сутерен и ниско тяло. Проектът не третира ниското тяло, което е отдалено под наем и е функционално независимо от блока.

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА

В приземния етаж са разположени абонатни станции, помещение за ел. табла и складови помещения. Сутеренът е неотопляем. Подът е с покритие циментова замазка. По етажите са разположени стаи (спални) за студенти, всяка със санитарен възел, коридори, общо помещение, сушилно помещение, читалия, стая за персонала и стая за бельо. Подът е покрит с мозайка в коридорите и ниво партер. Подовата настилка в спалните е от ламиниран паркет или мокет.

Външните ограждащи стени на сградата са изградени от трислойни бетонови панели с пълнеж от стиропор.

Сградата е с плоско фундиране, като основите са монолитно изпълнени ивични фундаменти върху подложен бетон. Стените на сутерена са бетонни – монолитно изпълнени. Над нивото на терена те са покрити с циментопясъчна мазилка.

Покривът на основното тяло се състои от две стоманобетонни площи, всяка с дебелина 10 см (таванска и покривна) с наличие на въздушна междина между тях от 80 см. Подпокривното пространство е неизползваемо и се вентилира през отвори в борда на сградата. Бордът на покривната плоча е покрит с ламаринени листове. Върху таванската плоча е нарисуван топлонизолационен слой от 5 см керамзит.

Дограмата е дървена, слепена с двойно остькляване с обикновено бяло стъкло 4мм. Дограмата е силно компрометирана.

Сградата разполага с две евакуационни стълбища, свързващи всички етажни нива. Стълбищата са отделени в евакуационни стълбищни клетки и разполагат с изходи, водещи директно навън. Вратите се отварят по посоката за евакуация. Броят на постоянно обитаващите сградата и обслужващия персонал е 495 + 22 человека.

В сградата са изградени стандартни електрически и осветителни инсталации. Отоплението в сградата е реализирано чрез централна отопителна инсталация. Изгаряне на индиректни абонатни станции разположени в сутерена на сградата. Вентилацията на помещенията е естествена чрез отваряещи врати и прозорци. Външното противопожарно водоснабдяване е осигурено от съществуващи улични пожарни хидранти. В сградата няма водопроводна инсталация с пожарни кранове по етажите. Няма и автоматична пожароизвестителна инсталация.

С настоящия проект не се променят функцията и предназначенията на помещенията в сградата.

Технико-икономически показатели на сградата:

- ЗП 1113 m² (не включва ниско тяло);
- РЗП 7922 m² (не включва ниско тяло);
- Сутерен 1113 m²;

МЕРКИ И МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергоспестяваща мярка № 1: Топлинно изолиране на външни стени.

СТРОИЕКСПЕРТКОНТРОЛ БСД
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ЗАВЕРЯВАМ
Изх.№ 02-142 дата: 11.12.15
ч. В. Николов

Подг. [Signature]



А) С цел подобряване на топлофизичните характеристики на външните стени и намаляване на топлинните загуби, се предвижда полагане на пенополиуретанова топлоизолация с дебелина 120 mm, коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ и клас по реакция на огън „Е“. С такава изолация ще се изолират всички външни стени и надзida и борда на покрива. Върху топлоизолацията от пенополиуретанова пяна се изпълнява шпакловка от полимерна мазилка с клас по реакция на огън „А“.

Допълнително при извършване на СМР по фасадите ще се демонтират и декоративните пана между прозорците, които ще бъдат заменени с панели от полиуретанови плоскости, метална рамка, вътрешна обшивка с гипсокартон, външно покритие от алуминиева ламарина и декорация от дървени летви. Дебелината на топлинната изолация в така подгответния панел е 20cm отново с $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Така предвидените топлоизолационни елементи са с топлоизолацията от пенополиуретанова пяна с клас по реакция на огън „Е“ и покрития от гипсокартон и алуминиева ламарина с класове по реакция на огън „А“.

Б) Оформяне на цокъла на сградата – (по основите и по външните стени в английските дворове):

- хидроизолиране с еластична мазана хидроизлоция;
- заливане на топлоизолационни плоскости с дебелина 4 см и оформяне на водокан на долната част на надвисването на 6 см PUR плоскости над цокъла

Върху PUR плоскостите се изпълнява мозаечна мазилка с клас по реакция на огън „А“.

В) При монтажа на топлоизолационната система се подменят и ламаринените шапки по бордовете на плоските покриви.

Енергоспестяваща мярка № 2: Топлинно изолиране покривна конструкция

Конструкцията на покрива е от две стоманобетонови площи с воздушно пространство между тях, косто варира от 90cm при източната и западната фасада и стига до 60 cm по средата. Горната плоча е с наклони навътре към покрива. Отводняването е вътрешно, като воронките са разположени надълъжно на покрива. На горната плоча има ревизионни отвори. Покритието е от битумна хидроизолация с посипка. За този тип покрив се предвиждат следните мерки: Поставяне на топлоизолация от минерална вата с дебелина 16 cm, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ и клас по реакция на огън „А“.

Енергоспестяваща мярка № 3: Подмяна на външи дограми

Предвижда се подмяна на съществуващата дървена дограма с нова от PVC профили и троен стъклопакет в два варианта – за стаи и за общи части (стълбищни клетки, сутерен и коридори). За всички стаи се предвижда петкамерна PVC дограма. За общите части и сутерена се предвижда петкамерна PVC дограма.


Подменят се и входните врати, като новите врати са двукрили, със светли размери 2,00x2,40m, отварят се по посоката за евакуация и се оборудват с брави тип „антишаник“.

Енергоспестяваща мярка № 4: Повишаване ефективността на енергоснабдяването

Мярката включва:

1. Доставка и монтаж на термостатни вентили за общински сгради;

СТРЕЛЕКСПЕРТКОНТРОЛ ООД
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР



2. Изграждане на инсталация за подгряване на вода чрез вакуумнотръбни слънчеви колектори;
3. Изграждане на инсталация за едновременно подгряване на вода и генериране на електрическа енергия от слънцето чрез хибридни фотоволтаични фасадни панели;
4. Термопомпена инсталация в буфер за додаване на водата в буферите;
5. Система за автоматично управление на инсталацията за генериране и съхранение на енергия.

Топлоснабдяването на сградата е централно посредством две абонатни станции. За да се намали потреблението на енергия от централните системи за топло- и електроенергия е разработена интегрирана система за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници: На покрива се разполага слънчево поле от вакуумно тръбни колектори, монтирани на юг с наклон оптимизиран за добив на топлина през зимата. Колекторите са подбрани с характеристики за добив на висока температура и по-малки загуби с цел директно използване за отопление и БГВ през зимата.

Инсталацията преобразува слънчевата радиация в топлинна енергия. Осигурява висока температура 60 градуса, необходима за отопителната и БГВ инсталации. Добитата топлинна енергия се съхранява временно в нискотемпературния буфер, като се додава чрез термопомпа и през високотемпературния буфер се отвежда към отопителната и БГВ инсталации. Целта на буферите е намаляване амплитудите на включване и изключване на термопомпата, обиране вариациите на добив от слънчевата инсталация и използване на свината ионна електроенергия за производство на топлина чрез термопомпата.

Панелите, разположени върху подпрозоречните парапети по източна западна и южна фасади, са с размери 120x150 см. и са монтирани под ъгъл 15° спрямо фасадната повърхност. Преобразуват слънчевата радиация в топлинна енергия и електричество по фотоволтаичен път. Панелите съдържат фотоволтаичен лицев елемент от поликристални фотоволтаични клетки с ламинирано покритие зад който е монтиран термообменник тип "чарп" и топлоизолация. Монтиран е върху конструкция от поцинковани профили и екомплектовки. Долината част на детайла се отваря с цел ревизия и достъп до връзките на панелите с хоризонталните разводки.

Енергоснестяваща мярка № 5: Топлино изолиране на пода

Изолирането на пода става чрез полагане на минерални топлоизолационни площи с клас по реакция на огън „А“ по тавана на сутерена. Влиянието на коефициента на топлопреминаване през пода оказва и топлинното изолиране на стените на сутерена над кота терен (описани в ЕСМ 1) и подмяната на външните прозорци на сутерена (описани в ЕСМ 3).

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

1.1. Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно Таблица №1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП сградите за общежития се отнася към клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.2.



Таблица №1

Клас на функционална пожарна опасност	Описание	Подклас	Видове сгради или части от тях (помещения) съгласно чл. 137 ЗУТ
Ф1	Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образоването, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. деноночно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в която има спални помещения	Ф1.2	Хотели; общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други санаториални заведения, почивни домове, казарми и др.; къмпинги; мотели

1.2. Генерална планировка

1.2.1. Пътища за противопожарни цели

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП за противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите. Сградата на общежитието е разположена в имот с достъпи от съществуващи пътища с трайна настилка, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Широчината им надвишава изискванието се 3.50 m съгласно чл. 27, ал. 4 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Същите са с минимален външен габаритен радиус при завой над 10,50 m съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Сградата на общежитието е съществуваща и с настоящият проект не се предвиждат мероприятия, променящи генералната планировка на територията на обекта и пътищата за противопожарни цели и достъпи до сградата.

1.2.2. Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения

Разстоянията от сградата до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 39 към чл. 405 и допусканията на чл. 406 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП, като същата се приравнява към клас на функционална пожарна опасност Ф5В. В имота и около сградата, като цяло, няма съседни сгради и/или съоръжения, които да не отговарят на цитираните изисквания.

През строежа или в близост до него не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Около сградата няма строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които се изиска осигуряване на пожарозащитни разстояния.

Сградата на общежитието е съществуваща и с настоящият проект не се предвиждат мероприятия, налагачи промени в осигурените към момента пожарозащитни разстояния.

1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа

Сградата е клас по функционална пожарна опасност Ф1.2. Минималната нормативна степен на огнеустойчивост на самостоятелни строежи от клас по функционална пожарна опасност Ф1.2 с над 5 надземни етажни нива (с височина до 28 m включително, определена съгласно чл. 24 от ЗУТ) е II-ра степен съгласно изискванията на таблица №4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.



Съгласно таблица №3 към чл. 12, ал. I на Наредба № 13-1971 за СТПНОБГ1, за осигуряване на II-ра степен на огнеустойчивост, за конструктивните елементи се предявяват следните минимални изисквания:

Таблица №3

Степен на огнеустойчивост на сградите	Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите									
	колони и рамки	външни и вътрешни носещи стени	външни и вътрешни неносещи стени	стени на евакуационни коридори и фоайета	междустажни преградни конструкции	стени на стълбища	площадки и рамена на стълбища	покривна конструкция със защита съгласно колона 6	покривна конструкция без защита съгласно колона 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Критерии за огнеустойчивост	R	REI	EI	EI	REI	EI	R	R или RE	R или RE	
II	120	120	30	60	60	90	60	не се нормира	45	

Сградата е изградена по безскелетна едропанелна конструктивна система. Покривната конструкция и междустажните конструкции са стоманобетонни площи. Фасадните и преградните стени са изгълнени от трислойни бетонови панели с пълнеж от стиропор и бетонни панели с дебелини 12 см. Връзката между етажните нива е чрез стоманобетонни стълбища.

№	Конструктивен элемент – характеристика, проектни размери	Огнеустойчивост – R, E, I, min, съгласно Прил. 5 към чл. 10, клас по реакция на огън	Клас по огнестойчивост		
			Огнеустойчивост R, E, I, min, съгласно Табл. 3 към чл. 12, ал. 5	Клас по огнестойчивост R, E, I, min, съгласно Табл. 3 към чл. 12, ал. 5	Забележка
1.	Колони и рамки				
1.1.	Стоманобетон $\geq 25 \times 40$ см	$R \geq 120, A1$	R 120	$\geq A2$	Съответства
2.	Външни и вътрешни неносещи стени				
2.1.	Стоманобетон $d \geq 120$ mm	$REI \geq 120, A1$	REI 30	$\geq A2$	Съответства
2.2.	Стени от стоманобетон B20 - 15 mm, стиропор -50 mm, стоманобетон B20 -15 mm $d \geq 80$ mm	$REI \geq 60, A1$	REI 30	$\geq A2$	Съответства
3.	Стени на евакуационни коридори и фоайета				
3.1.	Стоманобетон $d \geq 120$ mm	$REI \geq 120, A1$	EI 60	$\geq A2$	Съответства
4.	Междустажни преградни конструкции (площи и греди)				
4.1.	Стоманобетонни площи	$REI > 120, A1$	REI 60	$\geq A2$	Съответства



	$d \geq 180 \text{ mm}$				
5.	Стълбища				
5.1.	Стени на стълбища:				
5.1.1	Стоманобетон $d \geq 120 \text{ mm}$	$REI \geq 120, A1$	$EI 90$	$\geq A2$	Съответства
5.2.	Площадки и рамена на стълбища	$REI 90, A1$	$R 60$	$\geq A2$	Съответства
6.	Покривна конструкция:				
6.1	Стоманобетонни площи $d \geq 180 \text{ mm}$	$REI > 120, A1$	R или $RE 45$	$\geq A2$	Съответства

Фактическата степен на огнеустойчивост на сградата по критериите на таблица 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП отговаря на нормативно изискващата се II-ра.

Сградата на общежитието е съществуваща и с настоящият проект се предвиждат мероприятия, с които посещите конструкции се защитават срещу атмосферни влияния. По този начин не се намаляват границите на огнеустойчивост на съществуващите елементи.

1.4. Вътрешна планировка

1.4.1. Застроена площ между брандмауерите

Сградата на общежитието е с осем, седем и шест-стажни надземни корпусни нива с максимална стажна застроена площ 1113 m^2 . Съгласно таблица №4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП, за такива строежи с конструктивни елементи, отговарящи на изискванията за II-ра степен на огнеустойчивост, застроената площ между брандмауерите се ограничава до 2000 m^2 .

В строежа няма площи между брандмауерите, надвишаващи допустимата стойност.

1.4.2. Отделение на помещенията

Главното ел. табло на сградата е с номинален ток на входа на таблото над 500 А, отделено в самостоятелно помещение със стени с минимална огнеустойчивост $REI (EI) 120$ и с врата, изпълнена от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън A2 съгласно изискванията на чл. 240, ал. 1 от Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП.

В сградата няма други зони или помещения с различна функционална пожарна опасност, за които да е необходимо отделяне чрез брандмауери и/или пожарозащитни стени съгласно изискванията на Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП.

Местата на преминаване на тръбопроводи, въздушоводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори са уплътнени, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП.

1.4.3. Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности

Класът по реакция на огън за вътрешни повърхности в сградата, в зависимост от класа по функционална пожарна опасност се изпълняват съгласно изискванията на таблица №7 към чл. 14, ал. 12 от Наредба № Iz-1971 за СТПНОБП:



Помещение	Клас (подклас) на функционална пожарна опасност/площ на помещението	Елемент	Покритие	Нормативно	Фактическо	Съответствие
Стан	Ф1.2 до 50 човека включително	Стени	Мазилка с латекс	B-s2,d1	A1-s1,d0	Съответства
		Тавани	Мазилка с латекс	B-s2,d1	A1-s1,d0	Съответства
		Подове	мокет, ламинат	-	Dfl	Съответства
сутерен	Сутерени: Ф1	Стени	Мазилка	C-s1,d1	A1-s1,d0	Съответства
		Тавани	Минерални топлоизолационни площи	C-s1,d1	A1	Съответства
		Подове	Циментова замазка	Dfl-s1	A1	Съответства
Подпокривно пространство	Нензапозиаеми подпокривни пространства: Ф1	Стени	Циментова мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Тавани	Циментова мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Подове	Циментова замазка	Dfl	A1	Съответства
Коридори	По други пътища за евакуация Ф1	Стени	Мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Тавани	Мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Подове	мозайка	Dfl-s1	A1	Съответства
Стълбища	В евакуационни стълбищни кълкти: Ф1	Стени	Мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Тавани	Мазилка	B-s1,d0	A1-s1,d0	Съответства
		Подове	мозайка	Dfl-s1	A1	Съответства

1.4.4. Клас по реакция на огън на покритията на външните повърхности


Съгласно табл. 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба № IZ-1971 за СТПНОБП за сгради на общежития с изискваща се II-ра степен на огнеустойчивост, се предявяват следните минимални изисквания за разделяне на допустими площи:

Таблица 7.1

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията	Елементи	Клас по реакция на огън на изолацията	Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой	Допустима площ, м ²	Начин на разделяне на допустими площи - широчина на ивицата и клас по реакция на огън
I и II	Всички елементи	C	A2	без ограничения	-
		D	B	1000	0,5m клас A2 или 1m клас B
		E	A2	1000	0,5m клас A2
		E	B	200	0,5m клас A2 или 1m клас B
	Покриви	C	C	2000	0,5m клас A2
	A2	F	без ограничения	-	
	A1	F	без ограничения	-	

По външните фасадни стени на сградата ще се изпълни топлоизолация от пенополиуретанова пяна или с клас по реакция на огън „E“ и фасадна шпакловка от полимерна мазилка с клас по реакция на огън „A“. Съгласно изискванията на табл. 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба № IZ-1971 за СТПНОБП, при надвишаване на площта на фасадната топлоизолация над 1000 м², се изиска разделяне чрез ивици с широчина 0,5 m и клас по реакция на огън A2.

Общата площ на топлоизолирани фасадни стени е над 1000 м² и се изпълнява разделяне на допустими площи при изпълнението на топлоизолацията. Ивиците се изграждат



по височина на фасадните стени, изпълнени от твърда минерална вата с клас по реакция на огън A2.

При топлоизолация на покрива ще се използва минерална вата с клас по реакция на огън A2. Съгласно изискванията на табл. 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП, при топлоизолиране на покривите не се изисква разделение на допустими площи.

1.5. Евакуация

1.5.1. Определяне населеността на сградата

Броят на едновременно пребиваващите хора в помещенията на сградите се определя на база предназначението им и заложеното в техническото задание от възложителя. Сградата с общежитие и в нея няма помещения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 15 человека. Броят на постоянно обитаващите сградата и обслужващия персонал е $495 + 22$ человека.

Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП, максималният брой на хората в строежа, се определя в инвестиционния проект. Ако този брой надвишава горесподирани числа, следва да бъда извършена нова оценка на безопасността на евакуацията от сградата.

1.5.2. Оценка безопасността на евакуацията, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971 за СТПНОБП:

За евакуация от всяко помещение с изпълнен по един евакуационен изход, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Помещенията са с възможност на пребиваване до 15 человека и за тях се допускат и по-малки широчини от 0,9 м. съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Минималната височина на евакуационните изходи е 2,00 м, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Вратите на помещения, в които пребивават едновременно не повече от 15 человека, както и вратите на изходите от санитарно-хигиенни помещения, могат да се отварят обратно на посоката за евакуация, съгласно допускането на чл. 43, ал. 4 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Вратите на крайните евакуационни изходи от стълбищата се отварят по посоката на движение при евакуация съгласно изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Вратите на крайните евакуационни изходи от стълбищата се намират на маршрути за евакуация на повече от 100 человека и за тях се предвижда монтирането на брави тип "антипаник", съгласно изискването на чл. 43, ал. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Дължината на евакуационния път в помещенията не надвишава 20 м при еднопосочна евакуация, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2, т. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Дължината на евакуационния път в коридорите надвишава 20 м при еднопосочна и не надвишава 40 м при двупосочна евакуация, съгласно изискванията на чл. 44 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. В сградата има коридори с еднопосочна евакуация, надвишаваща 10 м. Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 м (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) са препоръчително да се отделят от пристените им помещения до десетия метър (мерено от мястото с възможност за алтернативна евакуация или вход в стълбище) със самозатварящи се врати с огнеустойчивост не по-малка от EI 30, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 3, т. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Стълбищата в сградата обслужват над две надземни и едно полуподземно етажни нива и са отделени в евакуационни стълбищни клетки с димоулавлявани врати към коридорите, съгласно чл. 47, ал. 3, т. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Вратите и



дограмите, отделящи стълбищните клетки от коридорите са с нарушена димозащита и е препоръчително да бъдат подменени. Стълбищата са естествено осветени с минимална площ на фасадното остькление на вски стаж не по-малка от 5 % от застроената площ на стълбището съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

Стълбищата са двураменни с минимална широчина 1,50 m, което е в съответствие с изискванията на чл. 45 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.

2. Активни мерки за пожарна безопасност

2.1. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

Съгласно т. 2.5 от Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП за сградата се изисква изграждане на система за пожароизвестяване, не се изисква изграждане на система за пожарогасене.

Приложение 1			
№ по ред	Сгради, помещения или съоръжения	Пожароизвестяване	Пожарогасене
1	2	3	4
2.5.	Сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството и услугите: общежития, хотели, мотели, планирани хижи, почивни домове, ваканционни бунгала с над 100 места – от подклас Ф1.2	Навсякъде, с изключение на санитарно-хигиенните помещения – автоматично и ръчно	Не се изисква

Препоръчително е да се изтъни автоматична пожароизвестителната инсталация в сградата при спазване изискванията на БДС EN 54 „Пожароизвестителни системи“.

2.2. Системи за оповестяване

Сградата е за до 100 човека на етаж, като се изисква изграждане на автоматична пожароизвестителна инсталация. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП за известяване на възникнал пожар или авария в сградата се изисква и изграждането на оповестителна инсталация със специфичен звуков сигнал, която с ще бъде част от пожароизвестителната инсталация.

2.3. Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Оточление и вентилация.

2.3.1 Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

Съгласно изискванията на чл. 113, ал. 5, т. 1 за помещения от клас Ф1.2 се предвиждат вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Оразмеряването на ВСОДТ се извършва съгласно таблица №14 и Приложение №9 към чл. 122 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. Съгласно забележка №1 към Приложение №9 за помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение. За изчислителна площ на помещението при определяне на необходимостта от ВСОДТ се приема площта между стени и прегради с минимална огнеустойчивост съгласно колона 4 на табл. 3, съгласно изискванията на чл. 113, ал. 6 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.



Предназначение на помещението	Топлинно натоварване по Приложение №9, Q KW.h/m ²	Площ над която се изисква ВСОДТ по чл. 113, ал. 6 и таблица №14	Максимална площ на помещения със стени и прегради с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и пътни врати в тях (чл. 113, ал. 6)	Забележка
Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване				
т. 3.38 - Общежитие	100	600 m ² (прозоречни) 300 m ² (безпрозоречни)	≤ 35 m ²	Не се изисква

Съгласно изискванията на Таблица №14 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП за помещението на сградата не е необходимо изграждането на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина.

2.3.2. Системи за отопление и вентилация

Отоплението в сградата е реализирано чрез централна отоплителна инсталация с използване на индиректни абонатни станции разположени в сутерена на сградата. С настоящият проект се предвижда повишаване ефективността на енергоснабдяването.

Вентилацията на помещенията е естествена чрез отваряеми врати и прозорци.

2.4. Водоснабдяване за пожарогасене

2.4.1. Външно водоснабдяване за пожарогасене

Външното водоснабдяване за пожарогасене е реализирано от съществуващи противопожарни хидранти ПХ 70/80 mm, захранени от уличния водопровод на гр. София. Водните количества за външно пожарогасене за сградата, в която най-големият застрашен обем между брандмаурите е над 5 до 50 хил. m³ - по табл. 16 към чл. 173, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП, с Q_{ппп}=15 l/s.

Таблица 16

Степен на пожароустойчивост на сградите или Съоръженията	Категория на производството по пожарна опасност	Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата (или на част от нея, отделена с брандмауер), x 1000 m ³ :				
		до 3	от 3 до 5	от 5 до 20	от 20 до 50	над 50
II степен	Ф5В	10	10	15	15	20

2.4.2. Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене

За сградата се изиска вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, съгласно изискването на чл. 193, т. 8 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП, тъй като сградата е със застроен обем над 5000 m³. Препоръчително е да се изгради сградна инсталация с почиствани тръби с диаметър минимум 2'', съгласно изискванията на чл. 192, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. По етажите следва да се монтират пожарни кранове, разположени на височина 1,35 m и на леснодостъпни места, съгласно изискването на чл. 197, ал. 1 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП. ВПК е препоръчително да се изпълнят съгласно изискванията на БДС EN 671-2 "Стационарни III инсталации. Част 2: Инсталации с плътък маркуч". ВПК трябва да се разположат извън обема на стълбищните клетки, съгласно изискването на чл. 197, ал. 2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.



Необходимият разход на вода за оразмеряване на инсталацията е 2,0 l/s за 1 час пожарогасене, съгласно т. 5 на табл. 19 към чл. 199 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП, като броят на едновременно действащите кранове е 1 бр.

2.5. Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление.

Като цяло сградата се отнася към първа група „Нормална пожарна опасност“ по отношение на електрическите инсталации и уредби, съгласно чл. 245 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП. Електрозахранването е от ел. табла (главно, етажни и разпределителни тип „апартаментни“) с автоматични или винтови ел. предпазители. Съществуващото главно ел. табло и етажни ел. табла са в метални шкафове, съгласно изискването на чл. 246, ал. 2 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.

Захранващите кабели за силовата и осветителната инсталации са положени скрито под мазилка. Конструкциите, върху които са положени кабелите, както и конструкциите, върху които са монтирани ключове, щепселни съединения, разклонителни кутии и др., са с клас по реакция на огън А2, съгласно изискванията на чл. 262 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации са от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от В, съгласно изискването на чл. 263 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Съгласно чл. 55 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за цялата сграда, включително и в кабините на асансьорите, се изиска изграждане на аварийно евакуационно осветление. Осветлението трябва да се изтълни така, че да осигурява осветеност на евакуационния път по основата линия на пода най-малко 1 Lx, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Захранването на аварийното евакуационно осветление се осигурява от два независими източника с автоматично превключване, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Минималната продължителност на работа на аварийното евакуационно осветление е един час, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 7 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи, се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Д.В., бр. 3/ 2009 г.).

2.6. Пожаротехнически средства и уреди за първоначално гасене

Общежитието е съществуващо и експлоатиращо се към момента. За помещението и етажите му следва на лесно-достъпни и обозначени места да са осигурени подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене съобразно Приложение 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП във връзка с изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредба № Із-2377:

На вски стаж:

- 1 бр. прахов (ABC) пожарогасител – 6 kg;
- 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А;

Помещение за главно ел. табло:

- 1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха ABC – 6 kg;

Помещение за абонатна:

- 1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха ABC – 6 kg;

Оборудване с подръчни противопожарни уреди и средства за първоначално гасене се изиска по време на строително-монтажните дейности – по изтълнение на новата

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Изх.№ 02-142 дата 11.12.15
им. В. Николов

ЗАВЕРЯВАМ
Подпись



топлоизолация. Поради това на територията на строежа ще се осигурят подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № 13-1971 за СТПНОБП:

- По време на извършване на строително-монтажни дейности – 1 бр. прахов (ABC) пожарогасител 6 kg и 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А.
- При разполагане на фургони – за всеки фургон по 1 бр. прахов (ABC) пожарогасител 6 kg.

Приложение №2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация (клас на функционална пожарна опасност) и свободна дворна площ	Показател, по който се предвижда пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.)	Противопожарни одеяла (бр.)	Возим пожарогасител (бр.)		
			6	12 kg				за пожари клас А	за пожар и клас В	с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБODNA Dворна ПЛОЩ

64.	Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1	на помещение	1 ABC							
96.	Строителни обекти:									
	а) район на строителната площадка	500 m ²	1 ABC			1		ГДПБСЧ СТОЛИЧНО УГРЪДЛЕ СЪГРУПА ЗА Р		

II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБODNA Dворна ПЛОЩ КЪМ ТЯХ

20.	Общежития и пансиони за учащи/Ф1.2:	на стаж	1 ABC			1				
49.	Помещения за въводни устройства и главни разпределители и електрически табла	на помещение	1 ABC							

